

Krasnystaw, dnia 8 sierpnia 2019 r.

ZP.272.9.2019

Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej i gzymsu wieńczącego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) Powiat Krasnostawski prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia ww. zamówienia publicznego przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 6 sierpnia 2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pyt. 1.

Czy możemy wykonać to w grubości blachy 0,5 mm?

Odp. 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

Pyt. 2.

Stop aluminium – cynk – krzem to alucynk – blacha pokryta bezbarwnym lakierem, a w opinii konserwatora mamy podane: blacha stalowa ocynkowana, powlekana w kolorze brązowym, ceglastym lub grafitowym. Jedno wyklucza drugie.

Odp. 2.

Zamawiający dokona zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu w sposób następujący:

Punkt 2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie

„W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi:

- wymiana pokrycia dachu z blachy ocynkowanej **na blachę płaską stalową o grubości minimum 0,60 mm powlekaną ogniowo stopem aluminium – cynk – krzem - 855,60 m²,**
- deskowania,
- wymiana przegnitych miejscowych elementów konstrukcji,
- wymianę tynków na ścianach kolankowych, attyce i gzymsach,
- montaż instalacji odgromowej”.

W związku z dokonanymi zmianami SIWZ stosownie do art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 21.08.2019 r. do godziny 10.30.** Z uwagi na powyższe niżej wymienione zapisy SIWZ ulegają zmianie:

W pkt 8.1 SIWZ jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 należy złożyć w terminie **do dnia 20.08.2019 r. do godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego tj.: **Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, pokój nr 117 (I piętro) – kancelaria.**
Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.

Po zmianie pkt 8.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 należy złożyć w terminie **do dnia 21.08.2019 r. do godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego tj.: **Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, pokój nr 117 (I piętro) – kancelaria.**
Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.

W pkt 8.3 SIWZ jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.08.2019 r. o godz. 10:45** w siedzibie: **Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, pokój nr 319 (III piętro).**

Po zmianie pkt 8.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.08.2019 r. o godz. 10:45** w siedzibie: **Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, pokój nr 319 (III piętro).**

Treść udzielonych wyjaśnień staje się integralną częścią SIWZ.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Nieścior

STAROSTA

Andrzej Leńczuk