

Nazwa projektu: \_\_\_\_\_ Starostwo

**Zestawienie strat pomieszczeń** \_\_\_\_\_ **Data: 2019-06-15**

Numer / Opis	$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{HL}$
Jednostka budynku: 00												
-01/Klatka schodowa 16,0 °C 9,9 m <sup>2</sup> 18,8 m <sup>3</sup>	66		60	523	649	115	0			765		765
<b>Kondygnacja -1</b> <b>9,9 m<sup>2</sup> 18,8 m<sup>3</sup></b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>60</b>			<b>115</b>			<b>0</b>			

Numer / Opis	$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{HL}$
Jednostka budynku: 01												
001/Hol wejściowy 20,0 °C 97,4 m <sup>2</sup> 248,4 m <sup>3</sup>	2143	3713			5856	1689	1351			7544		7544
002/Korytarz 20,0 °C 16,5 m <sup>2</sup> 42,1 m <sup>3</sup>	88	675		290	1054	286	0			1340		1340
003/Biuro 20,0 °C 9,9 m <sup>2</sup> 25,3 m <sup>3</sup>	301	427			728	344	0			1071		1071
004/Biuro 20,0 °C 15,4 m <sup>2</sup> 39,3 m <sup>3</sup>	421	601			1022	534	0			1556		1556
005/Pomieszczenie techniczne 20,0 °C 4,4 m <sup>2</sup> 11,1 m <sup>3</sup>		165			165	76	0			240		240
006/Archiwum 20,0 °C 9,0 m <sup>2</sup> 23,0 m <sup>3</sup>	204	353			557	312	0			869		869
007/Archiwum 20,0 °C 10,6 m <sup>2</sup> 27,0 m <sup>3</sup>	327	444			771	368	0			1138		1138
009/Archiwum 20,0 °C 52,0 m <sup>2</sup> 132,6 m <sup>3</sup>	890			2396	3286	1803	0			5090		5090
010/Pomieszczenie techniczne 20,0 °C 7,7 m <sup>2</sup> 19,6 m <sup>3</sup>	137			319	456	134	0			590		590
011/WC 20,0 °C 4,7 m <sup>2</sup> 12,0 m <sup>3</sup>	111			185	296	81	0			377		377
012/Kasa 20,0 °C 8,9 m <sup>2</sup> 22,7 m <sup>3</sup>	225			383	608	308	0			916		916
013/Obsługa banku 20,0 °C 9,4 m <sup>2</sup> 24,0 m <sup>3</sup>	222			400	622	327	0			948		948
014/WC 20,0 °C 4,8 m <sup>2</sup> 12,2 m <sup>3</sup>	114			202	315	83	0			398		398
015/Pomieszczenie techniczne 20,0 °C 7,2 m <sup>2</sup> 18,3 m <sup>3</sup>	132			306	438	124	0			562		562
016/Korytarz 20,0 °C 105,0 m <sup>2</sup> 267,8 m <sup>3</sup>	274			3874	4148	1821	874			5968		5968
017/Biuro 20,0 °C 19,7 m <sup>2</sup> 50,2 m <sup>3</sup>	380			816	1197	683	0			1880		1880
018/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	315			773	1088	697	0			1785		1785
019/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	315			773	1088	697	0			1785		1785
020/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	315			773	1088	697	0			1785		1785
021/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	315			773	1088	697	0			1785		1785
022/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	315			773	1088	697	0			1785		1785
023/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	315			773	1088	697	0			1785		1785
024/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	315			773	1088	697	0			1785		1785
025/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	315			773	1088	697	0			1785		1785
026/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	315			773	1088	697	0			1785		1785
027/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	315			773	1088	697	0			1785		1785

Numer / Opis				$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{HL}$
028/Biurowo	20,0 °C	20,1 m <sup>2</sup>	51,3 m <sup>3</sup>	315	212		773	1088	697	0			1785		1785
029/Biurowo	20,0 °C	20,1 m <sup>2</sup>	51,3 m <sup>3</sup>	315			773	1088	697	0			1785		1785
030/Biurowo	20,0 °C	20,1 m <sup>2</sup>	51,3 m <sup>3</sup>	472			821	1293	697	0			1990		1990
031/Biurowo	20,0 °C	13,2 m <sup>2</sup>	33,7 m <sup>3</sup>	363			548	911	458	0			1369		1369
032/Biurowo	20,0 °C	10,1 m <sup>2</sup>	25,8 m <sup>3</sup>	179			312	492	351	0			843		843
033/Klatka schodowa	20,0 °C	22,2 m <sup>2</sup>	56,6 m <sup>3</sup>	963			904	1866	385	308			2251		2251
034/Pomieszczenie techniczne	20,0 °C	5,2 m <sup>2</sup>	13,3 m <sup>3</sup>					212	90	0			302		302
035/Barek	20,0 °C	20,8 m <sup>2</sup>	53,0 m <sup>3</sup>	426			790	1216	721	0			1937		1937
036/Barek	20,0 °C	21,7 m <sup>2</sup>	55,3 m <sup>3</sup>	439			843	1283	753	0			2035		2035
037/WC	20,0 °C	20,7 m <sup>2</sup>	52,8 m <sup>3</sup>	434			810	1244	359	0			1603		1603
038/WC	20,0 °C	20,8 m <sup>2</sup>	53,0 m <sup>3</sup>	341			810	1151	361	0			1511		1511
039/Biurowo	20,0 °C	13,3 m <sup>2</sup>	33,9 m <sup>3</sup>	286			534	820	461	0			1281		1281
040/Biurowo	20,0 °C	13,5 m <sup>2</sup>	34,4 m <sup>3</sup>	328			537	865	468	0			1333		1333
041/Klatka schodowa	20,0 °C	23,3 m <sup>2</sup>	59,4 m <sup>3</sup>	720			911	1631	404	0			2035		2035
043/Korytarz	20,0 °C	45,8 m <sup>2</sup>	116,8 m <sup>3</sup>	818			1720	2538	794	0			3332		3332
044/Pomieszczenie pomocnicze	20,0 °C	19,9 m <sup>2</sup>	61,7 m <sup>3</sup>	428			787	1216	419	0			1635		1635
045/Biurowo	20,0 °C	28,2 m <sup>2</sup>	87,4 m <sup>3</sup>	1227			1109	2336	1189	0			3525		3525
046/Biurowo	20,0 °C	29,4 m <sup>2</sup>	91,1 m <sup>3</sup>	1063			1127	2191	1240	0			3430		3430
047/Biurowo	20,0 °C	28,5 m <sup>2</sup>	88,4 m <sup>3</sup>	1055			1109	2164	1202	0			3366		3366
048/Biurowo	20,0 °C	28,4 m <sup>2</sup>	88,0 m <sup>3</sup>	1047			1090	2138	1197	0			3335		3335
049/Biurowo	20,0 °C	24,4 m <sup>2</sup>	75,6 m <sup>3</sup>	631			795	1426	1029	0			2455		2455
050/Korytarz	20,0 °C	25,8 m <sup>2</sup>	80,0 m <sup>3</sup>	253			968	1221	544	0			1765		1765
051/Biurowo	20,0 °C	14,9 m <sup>2</sup>	46,2 m <sup>3</sup>	534			602	1136	628	0			1764		1764
052/Biurowo	20,0 °C	34,7 m <sup>2</sup>	107,6 m <sup>3</sup>	1120			1333	2454	1463	0			3917		3917
053/Pomieszczenie techniczne	20,0 °C	24,5 m <sup>2</sup>	76,0 m <sup>3</sup>	674			946	1620	516	0			2137		2137
054/Przedsi3nek	20,0 °C	25,4 m <sup>2</sup>	78,7 m <sup>3</sup>	927			1075	2002	535	428			2538		2538
055/WC	20,0 °C	4,7 m <sup>2</sup>	14,6 m <sup>3</sup>	263			235	499	99	0			598		598
056/Pomieszczenie techniczne	20,0 °C	32,3 m <sup>2</sup>	100,1 m <sup>3</sup>	1104			1341	2445	681	0			3126		3126
057/Biurowo	20,0 °C	21,0 m <sup>2</sup>	65,1 m <sup>3</sup>	507			996	1502	885	0			2388		2388
058/Biurowo	20,0 °C	10,4 m <sup>2</sup>	32,2 m <sup>3</sup>	497			529	1026	438	0			1464		1464
059/Biurowo	20,0 °C	26,2 m <sup>2</sup>	83,9 m <sup>3</sup>	668			995	1663	1141	0			2804		2804
060/Biurowo	20,0 °C	12,9 m <sup>2</sup>	41,2 m <sup>3</sup>	512			1416	1929	561	0			2489		2489
061/Biurowo	20,0 °C	26,4 m <sup>2</sup>	84,3 m <sup>3</sup>	256			1357	1613	1147	0			2760		2760

Numer / Opis	$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{HL}$
062/Biuro 20,0 °C 10,4 m <sup>2</sup> 33,2 m <sup>3</sup>	544			793	1337	451	0			1788		1788
063/Biuro 20,0 °C 7,4 m <sup>2</sup> 23,6 m <sup>3</sup>	309			294	603	320	0			923		923
064/WC 20,0 °C 4,9 m <sup>2</sup> 15,8 m <sup>3</sup>	52	48		200	300	108	0			408		408
065/Klatka schodowa 20,0 °C 8,4 m <sup>2</sup> 26,9 m <sup>3</sup>	308		17	276	600	183	88			783		783
066/Biuro 20,0 °C 10,9 m <sup>2</sup> 34,9 m <sup>3</sup>	544			448	992	475	0			1468		1468

Jednostka budynku: 02

008/Klatka schodowa 8,0 °C 10,7 m <sup>2</sup> 27,2 m <sup>3</sup>	166			-281	-115	130	62			15		15
<b>Kondygnacja 0</b> <b>1345,1 m<sup>2</sup> 3693,7 m<sup>3</sup></b>	<b>30207</b>	<b>6637</b>	<b>17</b>			<b>40221</b>	<b>3111</b>		<b>0</b>			

Numer / Opis	$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{HL}$
--------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------	----------------	----------------	---------------	------------------	--------	-------------	-------------

Jednostka budynku: 03

101/Klatka schodowa 8,0 °C 10,7 m <sup>2</sup> 26,5 m <sup>3</sup>	199			-447	-248	126	0					
---	-----	--	--	------	------	-----	---	--	--	--	--	--

Jednostka budynku: 04

102/Przedpokój 20,0 °C 5,8 m <sup>2</sup> 14,4 m <sup>3</sup>	58			165	223	98	0			321		321
103/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,5 m <sup>2</sup> 28,5 m <sup>3</sup>	428			291	719	194	0			913		913
104/Pokój mieszkalny 20,0 °C 5,7 m <sup>2</sup> 14,2 m <sup>3</sup>	249			45	295	97	0			391		391
105/Kuchnia 20,0 °C 5,5 m <sup>2</sup> 13,8 m <sup>3</sup>	249			45	295	94	0			388		388
106/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,5 m <sup>2</sup> 43,4 m <sup>3</sup>	380			281	661	295	0			956		956
107/Łazienka 24,0 °C 4,2 m <sup>2</sup> 10,4 m <sup>3</sup>	48			434	483	78	0			561		561

Jednostka budynku: 05

108/Salon z kuchnią 20,0 °C 25,7 m <sup>2</sup> 63,7 m <sup>3</sup>	783			463	1246	433	0			1679		1679
109/Łazienka 24,0 °C 2,7 m <sup>2</sup> 6,7 m <sup>3</sup>	98			288	386	50	0			436		436
110/Pokój mieszkalny 20,0 °C 8,4 m <sup>2</sup> 20,8 m <sup>3</sup>	288			67	355	142	0			497		497
111/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,4 m <sup>2</sup> 40,7 m <sup>3</sup>	381			208	589	277	0			866		866

Jednostka budynku: 06

114/Sala konferencyjna 20,0 °C 89,8 m <sup>2</sup> 222,7 m <sup>3</sup>	2655			183	2838	6058	0			8895		8895
115/Korytarz 20,0 °C 103,0 m <sup>2</sup> 255,4 m <sup>3</sup>	207				207	1737	0			1944		1944
116/Biuro 20,0 °C 19,7 m <sup>2</sup> 48,9 m <sup>3</sup>	376				376	664	0			1041		1041
117/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	312				312	678	0			990		990
118/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	312				312	678	0			990		990
119/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	312				312	678	0			990		990
120/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	312				312	678	0			990		990
121/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	312				312	678	0			990		990
122/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	312				312	678	0			990		990
123/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	312				312	678	0			990		990
124/Biuro 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	312				312	678	0			990		990

Numer / Opis	$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{HL}$
125/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	312				312	678	0			990		990
126/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	312				312	678	0			990		990
127/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	312				312	678	0			990		990
128/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	312				312	678	0			990		990
129/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	466				466	678	0			1144		1144
130/Biurow 20,0 °C 21,3 m <sup>2</sup> 52,8 m <sup>3</sup>	417				417	718	0			1135		1135
131/Klatka schodowa 20,0 °C 13,4 m <sup>2</sup> 33,2 m <sup>3</sup>	453				453	226	0			679		679
132/Pomieszczenie techniczne 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 49,8 m <sup>3</sup>	289				289	678	0			967		967
133/Biurow 20,0 °C 20,6 m <sup>2</sup> 51,1 m <sup>3</sup>	423				423	695	0			1117		1117
134/Biurow 20,0 °C 22,1 m <sup>2</sup> 54,8 m <sup>3</sup>	435				435	745	0			1181		1181
135/Biurow 20,0 °C 20,8 m <sup>2</sup> 51,6 m <sup>3</sup>	430				430	702	0			1132		1132
136/WC 20,0 °C 20,8 m <sup>2</sup> 51,6 m <sup>3</sup>	337				337	351	0			688		688
137/Biurow 20,0 °C 13,1 m <sup>2</sup> 32,5 m <sup>3</sup>	283				283	442	0			725		725
138/Biurow 20,0 °C 14,1 m <sup>2</sup> 35,0 m <sup>3</sup>	324				324	476	0			800		800
139/Klatka schodowa 20,0 °C 23,3 m <sup>2</sup> 57,8 m <sup>3</sup>	760				760	393	0			1153		1153
<b>Kondygnacja 1</b> <b>777,6 m<sup>2</sup> 1928,4 m<sup>3</sup></b>	<b>14764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>24580</b>			<b>0</b>			

Numer / Opis	$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{HL}$
--------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------	----------------	----------------	---------------	------------------	--------	-------------	-------------

Jednostka budynku: 07

201/Korytarz 20,0 °C 105,0 m <sup>2</sup> 264,6 m <sup>3</sup>	401				401	1799	0			2201		2201
202/Biurow 20,0 °C 19,7 m <sup>2</sup> 49,6 m <sup>3</sup>	477				477	675	0			1152		1152
203/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	314				314	689	0			1003		1003
204/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	314				314	689	0			1003		1003
205/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	314				314	689	0			1003		1003
206/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	314				314	689	0			1003		1003
207/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	314				314	689	0			1003		1003
208/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	314				314	689	0			1003		1003
209/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	314				314	689	0			1003		1003
210/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	314				314	689	0			1003		1003
211/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	314				314	689	0			1003		1003
212/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	314				314	689	0			1003		1003
213/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	314				314	689	0			1003		1003
214/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	314				314	689	0			1003		1003
215/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	469				469	689	0			1158		1158

Numer / Opis	$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{HL}$
216/Biurow 20,0 °C 21,3 m <sup>2</sup> 53,7 m <sup>3</sup>	421				421	730	0			1151		1151
217/Klatka schodowa 20,0 °C 13,4 m <sup>2</sup> 33,8 m <sup>3</sup>	455				455	230	0			685		685
218/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	290				290	689	0			979		979
219/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 50,7 m <sup>3</sup>	425				425	689	0			1114		1114
220/Biurow 20,0 °C 22,5 m <sup>2</sup> 56,7 m <sup>3</sup>	438				438	771	0			1209		1209
221/Biurow 20,0 °C 20,8 m <sup>2</sup> 52,4 m <sup>3</sup>	432				432	713	0			1145		1145
222/WC 20,0 °C 20,8 m <sup>2</sup> 52,4 m <sup>3</sup>	339				339	356	0			696		696
223/Biurow 20,0 °C 13,1 m <sup>2</sup> 33,0 m <sup>3</sup>	285				285	449	0			734		734
224/Biurow 20,0 °C 13,5 m <sup>2</sup> 34,0 m <sup>3</sup>	326				326	463	0			789		789
225/Klatka schodowa 20,0 °C 23,3 m <sup>2</sup> 58,7 m <sup>3</sup>	824				824	399	0			1223		1223
<b>Kondygnacja 2</b> <b>574,9 m<sup>2</sup> 1448,7 m<sup>3</sup></b>	<b>9348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>16918</b>			<b>0</b>			

Numer / Opis	$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{HL}$
Jednostka budynku: 08												
301/Korytarz 20,0 °C 105,0 m <sup>2</sup> 267,8 m <sup>3</sup>	1440				1440	1821	0			3261		3261
302/Biurow 20,0 °C 19,7 m <sup>2</sup> 50,2 m <sup>3</sup>	703				703	683	0			1386		1386
303/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	521				521	697	0			1218		1218
304/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	521				521	697	0			1218		1218
305/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	521				521	697	0			1218		1218
306/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	521				521	697	0			1218		1218
307/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	521				521	697	0			1218		1218
308/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	521				521	697	0			1218		1218
309/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	521				521	697	0			1218		1218
310/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	521				521	697	0			1218		1218
311/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	521				521	697	0			1218		1218
312/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	521				521	697	0			1218		1218
313/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	521				521	697	0			1218		1218
314/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	521				521	697	0			1218		1218
315/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	694				694	697	0			1391		1391
316/Biurow 20,0 °C 21,3 m <sup>2</sup> 54,3 m <sup>3</sup>	647				647	739	0			1386		1386
317/Klatka schodowa 20,0 °C 13,4 m <sup>2</sup> 34,2 m <sup>3</sup>	610				610	232	0			842		842
318/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	435				435	697	0			1133		1133
319/Biurow 20,0 °C 20,1 m <sup>2</sup> 51,3 m <sup>3</sup>	628				628	697	0			1325		1325
320/Biurow 20,0 °C 22,5 m <sup>2</sup> 57,4 m <sup>3</sup>	659				659	780	0			1440		1440

Numer / Opis			$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{HL}$
321/Biuro	20,0 °C	20,8 m <sup>2</sup> 53,0 m <sup>3</sup>	647				647	721	0			1368		1368
322/WC	20,0 °C	20,8 m <sup>2</sup> 53,0 m <sup>3</sup>	554				554	361	0			915		915
323/Biuro	20,0 °C	13,1 m <sup>2</sup> 33,4 m <sup>3</sup>	423				423	454	0			877		877
324/Biuro	20,0 °C	13,5 m <sup>2</sup> 34,4 m <sup>3</sup>	469				469	468	0			937		937
325/Klatka schodowa	20,0 °C	23,3 m <sup>2</sup> 59,4 m <sup>3</sup>	1074				1074	404	0			1478		1478
<b>Kondygnacja 3</b>														
<b>574,9 m<sup>2</sup> 1466,0 m<sup>3</sup></b>			<b>15232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>17120</b>			<b>0</b>			

<b>Budynek</b>	<b>69616</b>	<b>6637</b>	<b>77</b>			<b>98955</b>	<b>3111</b>		<b>0</b>		<b>---</b>	
----------------	--------------	-------------	-----------	--	--	--------------	-------------	--	----------	--	------------	--

## Zestawienie przegród

Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody	Typ	U [W/(m <sup>2</sup> ·K)]	Opis
SZ1	SZ	0,23	ściana zewnętrzna
OK 1	OZ	1,60	okno 1
OK 2	OZ	1,60	okno klatka sch
OK L	OZ	1,49	lüksfery
DZ	DZ	2,60	drzwi zewnętrzne
DW	DW	2,60	drzwi wewnętrzne
SW 26	SW	1,42	ściana wewnętrzna 26
SW 10	SW	2,58	ściana wewnętrzna 10
STW k	StW	1,68	strop między kondygnacjami
STW	StW	1,68	strop nad piwnicą
PG	PG	0,98	podłoga na gruncie
STN	StP	0,21	strop nadwieszenia
STD	SD	0,22	Stropodach
SG	SG	0,45	ściana przy gruncie