

Krasnystaw, 20 stycznia 2025 r.

**Wykonawcy
wszyscy**

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż 15 szt. regałów jezdnych w dwóch pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie na potrzeby archiwum zakładowego.

W dniu 16 stycznia wpłynęły pytania od jednego z wykonawców:

Pytania: Czy dopuszczają Państwo wykonanie równoważne regałów bez utraty ich funkcjonalności i nosności półek? Różnice polegają między innymi na:

Szyny jezdne o podstawie szerokości 76mm zamiast 70mm i wysokości 16mm zamiast 14mm.
Wysokość profilu podstawy 110mm zamiast 140mm.

Koła jezdne z dwustronnym kołnierzem zamiast jednostronnym.

Zaczepy półek zamiast z blachy ocynkowanej wykonane będą z wytrzymałego stopu aluminium.

Zmiana rozstawu półek co 15-25 mm zamiast 30mm.

Półki zamiast trzykrotnego gięcia na dłuższej krawędzi i dwukrotnego na krótszej będzie gięta dwukrotnie na dłuższej i jednokrotnie na krótszej przy zachowania wymaganej nośności.

Listwa zabezpieczająca przed przesunięciem dokumentów na sąsiednią półkę będzie przykręcana do ścian bocznych regału, zamiast mocowana do półki i mieć szerokość 50 mm zamiast 30mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania równoważne.

CZŁONEK ZARZĄDU
Mariusz Frąc

STAROSTA
Janusz Szpak