

Krasnystaw, dnia 24.10.2025 r.

ZK.272.8.2025

Wykonawcy

- wszyscy-

Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup wiaty z pomieszczeniem gospodarczym na potrzeby przechowywania sprzętu OC, w ramach środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W związku z wpłynięciem zapytań do niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy jest możliwość żeby podłoże pod wiatę przygotował Zamawiający, ponieważ firmy garażowe nie wykonują takich zleceń?

Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przygotowanie fundamentów dedykowanych do zaproponowanej wiaty garażowej jest obowiązkiem Wykonawcy.

Pytanie 2. Czy można załączyć zdjęcie miejsca gdzie ma być wiatą zamontowana?

Odp.: Zamawiający informuje, że teren na którym będzie montowana wiatą jest terenem płaskim, nieutwardzonym, ze swobodnym dostępem z co najmniej trzech stron oraz bezkolizyjnym dojazdem.

Pytanie 3. Czy pomieszczenie gospodarcze ma mieć bramę dwuskrzydłową, bo w opisie pisze montaż drzwi, rolet i bram?

Odp.: Zamawiający przewiduje dostęp do pomieszczenia gospodarczego w postaci drzwi jednoskrzydłowych zamykanych na klucz.

Pytanie 4. Czy wiatą za pomieszczeniem ma posiadać dwie pełne ściany z blachy czy panele z przerwami pomiędzy sobą jak w wiatkach śmietnikowych?

Odp.: Wiatą za pomieszczeniem gospodarczym ma posiadać dwie pełne ściany z blachy. Pomieszczenie gospodarcze – ściany pełne z blachy.

Pytanie 5. Czy rynnę i obróbki ma posiadać wiatą?

Odp.: Należy wycenić odprowadzenie wody z dachu jednospadowego za pomocą rynny.

Pytanie 6. Czy pod dachem ma być zamontowany filc antyskraplaniowy?

Odp.: Tak, zamontować filc antyskraplaniowy lub zastosować blachę z powłoką antykondensacyjną.