



**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie**  
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn  
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZTI)**  
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn  
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

## **UZGODNIENIE NR 3602/BR/ZTI/2016 z dnia: 2016-06-07**

**Zadanie:** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionek Lipowa Góra Zachodnia

**Opracowanie:** Projekt zagospodarowania terenu

**Miejscowość:** Kamionek (gm. Szczytno) Lipowa Góra Zachodnia (gm. Szczytno)

**Adres:** Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia dz. nr 5/1, 276, 265/1, 6/236, 6/224, 6/143, 6/223, 6/201, 6/111, 10

**Projektant:** Maciej Bartosiewicz, upr. nr: WAM/0030/POOD/11

**Inwestor:** Gmina Miejska Szczytno Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

**Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.**

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

3602/BR/ZTI/2016

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na nieinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszej decyzji, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
9. Uzgodnienie dotyczy gazociągu średniego ciśnienia dn180 oraz odcinka niskiego ciśnienia od dz. nr 11-5/1 do budynku nr 9 na dz. nr 11-256/2 oraz odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn125 na dz nr 11-10
10. Gazociąg niskiego ciśnienia DN150 znajdujący się w zakresie przebudowy ulicy Pomorskiej do osiedla domów wielorodzinnych w Kamionku do dz. nr 11-256/2 zostaną przebudowane w ramach zadania modernizacji gazociągów zawartych w warunkach technicznych ZTI-WT/M/12/2016 z dnia 1.06.2016 r.
11. Projekt i wykonawstwo w zakresie przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia DN150 zostanie wykonane przez PSG sp. z o.o.

Pieczętka i podpis:

Starszy Specjalista  
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
  
Maciej Koczeń

Osoba do kontaktu: Maciej Koczeń (maciej.koczen@olsztyn.psgaz.pl)

3602/BR/ZTI/2016