



Legenda:

1. Konstrukcja nawierzchni.
 2. Zasyпка z kruszywa piaszczystego dowiezionego (pospółka, piasek, żwir).
 3. Obsypka rurociągu z kruszywa piaszczystego (pospółka, piasek, żwir) 30 cm nad wierzchem rury, maksymalna wielkość ziaren < 22 mm.
 4. Podsyпка z piasku.
- Do - średnica zewnętrzna rury

| | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|---------|
| Pracownia projektowa: USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. MACIEJ BARTOSIEWICZ ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON 280201313 | | Inwestor: Gmina Szczytno 12-100 Szczytno ul. Łomżyńska 3 | | |
| Nazwa obiektu: | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korpele na dz. nr 45/65, 45/118, 47/14, 47/15 działki 45/65, 45/118, 47/14, 47/15 obręb ewidencyjny Korpele Gmina Szczytno działka nr 774 obręb nr 4 M. Szczytno | | | |
| Stadium: | Projekt budowlany | | data opracowania: 08.2015 r. | |
| Branża: | Sanitarna | | skala: 1:25 | |
| Tytuł rysunku: | Przekrój wypełnienia wykopu | | nr rysunku: S-4 | |
| Stanowisko: | Imię i nazwisko | Specjalność: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Projektant: | mgr inż. Tomasz Wrzosek | sanitarna | WAM/0062/POOS/13 | |