



GMINA SZCZYTNO

ul. Łomżyńska 3, 12-100 SZCZYTNO, woj. warmińsko-mazurskie

Tel.: 89 62 32 580
Fax: 89 62 32 592

E-mail: ug.szczytno@ug.szczytno.pl
www: <http://www.ug.szczytno.pl>

Szczytno 23.06.2020 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka działka numer 51/20 (odcinek 225,3 mb.) gm. Szczytno. Ogłoszenie Nr 549628-N-2020 z dnia 2020-06-10 r);

W związku z przesłanym pytaniem do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na przesłane pytanie:

Pytanie: Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej o grubości 8 cm TD16S KR1-2 zamiast dwóch warstw wiążącej i ścieralnej KR1-2 po 4 cm.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania proponowanej opcji.

Z poważaniem


WOJT
GMINY SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski