



| Studnia | - | Ps6 | Ps6 | S296(r) | | | |
|---------------------------|----------|------|--------|-----------------------|-------|-------|--------|
| Rzędna terenu | m n.p.m. | | 178,70 | | | | |
| Rzędna osi rurociągu | m n.p.m. | | 177,05 | | | | |
| Zagłębienie osi rurociągu | m | | 1,65 | 1,65 | 1,31 | 1,65 | 1,30 |
| Rzędna dna studni | m n.p.m. | | 176,29 | | | | 178,84 |
| Zagłębienie studni | m | | 2,41 | | | | 1,90 |
| Długość odcinka | m | | | 73,35 | 14,68 | 7,53 | 11,94 |
| Spadek | % | | | | | | |
| Material i średnica | - | | | PE 100 SDR17 PN10 Ø90 | | | |
| Hektometr | m | 0,00 | | 73,95 | 88,63 | 96,16 | 108,10 |

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczepno ul. Osuchowskiego 15 tel.510 825 047 | PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROMANY- LIPOWA GÓRA WSCHODNIA | | Nr rys. RT-16 |
| | Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej | | skala: 1:100/1:500 |
| | Inwestor: Gmina Szczepno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczepno | | data: 13.09.2018 |
| | Stanowisko Projektant | Imię i nazwisko mgr inż. Adam Wardecki | numer uprawnień WAM/0046/PWOS/06 |
| Asystent projektanta | mgr inż. Kamil Kiryjewski | WAM/0092/OWOK/10 | |
| Asystent projektanta | inż. Angelika Lipka | _____ | |
| Sprawdzający | mgr inż. Aleksandra Baran | WAM/0035/POOS/14 | |