Studnia	-	S135	S141	S142	S143	S144	S145	S146	S147	S148	S149	S150	S150	
Rzędna terenu	m n.p.m.	162.50	162.07	161.83	161.93	162.50	164.10	164.46	164.90	165.40	165.10	165.14	164.96	
Rzędna dna kanału	m n.p.m.	160.13	160.26	160.39	160.53	161.01	162.32	162.40	162.49	162.63	162.78	162.83	163.03	
Zagłębienie kanału	m p.p.t.	2.37	1.81	1.44	1.40	1.49	1.78	2.06	2.41	2.77	2.32	2.31	1.93	
Rzędna dna studni	m n.p.m.	159.63	160.26	160.39	160.53	161.01	162.32	162.40	162.49	162.63	162.78	162.83	163.03	
Zagłębienie studni	m p.p.t.	2.87	1.81	1.44	1.40	1.49	1.78	2.06	2.41	2.77	2.32	2.31	1.93	
Długość odcinka	m	26.0	26.0	28.0	34.0	29.0	16.0	17.0	23.0	30.0	9.0	40.0		
	Spadek %		0.5	0.5	0.5	1.4	4.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
Materiał i średnica	-	PVC Ø200												
Hektometr	m	0.0	26.0	52.0	80.0	114.0	143.0	159.0	176.0	199.0	229.0	238.0	278.0	

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15 tel.510 825 047	PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROMANY- LIPOWA GÓRA WSCHODNIA
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
	Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno
	Nr rys. RG-28
	skala: 1:100/1:500
	data: 13.09.2018

Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	mgr inż. Kamil Kiryjewski	WAM/0092/OWOK/10	
Asystent projektanta	inż. Angelika Lipka		
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	