

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Gminy Szczytno, ul Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kamila Kiryjewskiego, Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

Orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **Budowie, przebudowie wraz z częściową rozbiórką Stacji Uzdatniania Wody w Szymanach wraz z budową trzech zbiorników do magazynowania wody na terenie działki nr 814/9, w obrębie geodezyjnym Szymany, gmina Szczytno.**
2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 28.04.2022 r. na wniosek Inwestora – Gminy Szczytno, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kamila Kiryjewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie, przebudowie wraz z częściową rozbiórką Stacji Uzdatniania Wody w Szymanach wraz z budową trzech zbiorników do magazynowania wody na terenie działki nr 814/9, w obrębie geodezyjnym Szymany, gmina Szczytno.

Zgodnie z art. 71 ust 2 pkt. 2 z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) – „uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”, do wydania której organem właściwym w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Szczytno.

W związku z powyższym Inwestor – Gmina Szczytno, wnioskiem z dnia 24.04.2022 r. wystąpiła do Wójta Gminy Szczytno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku inwestor załączył: kartę informacyjną przedsięwzięcia – w czterech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także mapę w postaci papierowej i elektronicznej w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ww. artykule, pełnomocnictwo dla Pana Kamila Kiryjewskiego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ww. ustawy ooś, Wójt Gminy Szczytno, w dniu 05.05.2022 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie celem zasięgnięcia opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) w formie papierowej i elektronicznej, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pełnomocnictwo dla Pana Kamila Kiryjewskiego.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno w dniu 05.05.2022 r. podał do publicznej wiadomości, że na wniosek Inwestora – Gminy Szczytno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczące zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie, przebudowie wraz z częściową rozbiórką Stacji Uzdatniania Wody w Szymanach wraz z budową trzech zbiorników do magazynowania wody na terenie działki nr 814/9, w obrębie geodezyjnym Szymany, gmina Szczytno.

Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce, w piśmie z dnia 17.05.2022 r., znak: BI.ZZŚ.5.4360.134.2022.JT (data wpływu do Urzędu 20.05.2022 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie, przebudowie wraz z częściową rozbiórką Stacji Uzdatniania Wody w Szymanach wraz z budową trzech zbiorników do magazynowania wody na terenie działki nr 814/9, w obrębie geodezyjnym Szymany, gmina Szczytno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w piśmie z dnia 20.05.2022 r., znak: ZNS.9083.1.28.2022 (data wpływu to tutejszego Urzędu 23.05.2022 r.) wyraził swoją opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, działając na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), pismem z dnia 19.05.2022 r., poprosił o uzupełnienie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) , zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.). Stosownego uzupełnienia pełnomocnik Inwestora dokonał w dniu 26.05.2022 r. informując o tym, organ prowadzący postępowanie, tj. Wójt Gminy Szczytno.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 09.06.2022 r., znak: WOOS.4220.262.2022.SCH.2 (data wpływu do tutejszego Urzędu 09.06.2022 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie, przebudowie wraz z częściową rozbiórką Stacji Uzdatniania Wody w Szymanach wraz z budową trzech zbiorników do magazynowania wody na terenie działki nr 814/9, w obrębie geodezyjnym Szymany, gmina Szczytno nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 20.06.2022 r., na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), a także art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno poinformował strony postępowania, że zostały zebrane wszystkie wystarczające materiały dowodowe przed wydaniem decyzji administracyjnej w prowadzonym na wniosek Inwestora – Gminy Szczytno, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kamila Kiryjewskiego, postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie, przebudowie wraz z częściową rozbiórką Stacji Uzdatniania Wody w Szymanach wraz z budową trzech zbiorników do magazynowania wody na terenie działki nr 814/9,

w obrębie geodezyjnym Szymany, gmina Szczytno, a także o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia na stronie BIP Urzędu Gminy Szczytno.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), stwierdzono co następuje:

Przedmiotowa inwestycja polegająca na rozbiórce i budowie stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz przebudowie przewodu wodociągowego magistralnego, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z późn. zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbiórce i budowie Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową trzech zbiorników do magazynowania wody oraz przebudową istniejącego rurociągu doprowadzającego wodę ze Stacji Uzdatniania Wody do rurociągów rozdzielczych, na terenie działki nr 814/9, w obrębie geodezyjnym Szymany, gm. Szczytno. Teren Stacji Uzdatniania Wody jest ogrodzony i stanowi zarazem bezpośrednią strefę ochronną. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew.

Zamierzenie inwestycyjne przewiduje rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania oraz układu technologicznego pracy, budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody. Przebudowa technologii oczyszczania wody będzie polegała na zmianie technologii pracy, tj. układ hydroforowy z jednostopniowym pompowaniem wody zostanie zastąpiony układem dwustopniowego pompowania wody wraz z budową zbiorników wyrównawczych wody czystej. Stan wszystkich urządzeń technologicznych ocenia się poniżej średniego i dlatego w ramach przebudowy zostaną dobrane i wymienione na nowe – dostosowane do aktualnych wymagań, wyników badania jakości wody i projektowanego rozwiązania, wszystkie urządzenia technologiczne wraz z orurowaniem i oprzyrządowaniem.

W ramach rozbiórki i budowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową trzech zbiorników do magazynowania wody przewiduje się:

- rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody o powierzchni 92,26 m² i o kształcie prostokąta;
- budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody o powierzchni do 230,0 m². W ramach budowy nowego obiektu planuje się wydzielenie w nim pomieszczeń hali technologicznej, chlorowni, WC, ewentualnego pomieszczenia na agregat prądotwórczy;
- zastosowanie ogrzewania elektrycznego do ogrzewania budynku;
- docieplenie nowego budynku warstwą styropianu oraz wykonanie elewacji strukturalnej;
- wykonanie ledowego oświetlenia zewnętrznego;
- wykonanie utwardzeń terenu z kostki brukowej;
- budowę trzech nadziemnych zbiorników do magazynowania wody o pokryciu z blachy i ustawionych na fundamentach zlokalizowanych poza budynkiem SUW na terenie działki nr 814/9, obr. Szymany;
- ewentualne wykonanie nowego ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody;
- ewentualną rozbiórkę istniejącej wiaty na odpady;
- wykonanie instalacji międzyobiektowych: elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- w zakresie ujęcia wody ewentualną wymianę obudów istniejących studni głębinowych i wykończenie z zewnątrz;

- przebudowę istniejącego rurociągu doprowadzającego wodę ze Stacji Uzdatniania Wody do rurociągów rozdzielczych zasilających nieruchomości podłączone do zbiorowego systemu doprowadzania wody w granicy działki o nr ewid. 814/9, obr. Szymany, gm. Szczytno.

W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody przewiduje się zastosowanie układu uzdatniania wody:

- pompownia I stopnia – woda z ujęć podziemnych podawana na układ technologiczny przy pomocy dwóch projektowanych pomp głębinowych, pracujących naprzemiennie, projektuje się montaż nowych pomp głębinowych wraz z wymianą orurowania i oprzyrządowania;
- aeracja jednostopniowa – napowietrzanie wody będzie odbywać się w projektowanym aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 180 sekund, ilości powietrza 10% ilości wody;
- filtracja jednostopniowa lub dwustopniowa – przewiduje się jeden lub dwa stopnień uzdatniania na złożach kwarcowo katalitycznych, proces będzie odbywać się w filtrach ciśnieniowych z prędkością filtracji $V_f < 10,0$ m/h;
- retencja wody w 3 zbiornikach do magazynowania wody o pojemności $V=100$ m³ każdy, zlokalizowanych poza budynkiem, na terenie dz. nr 814/9, obręb Szymany;
- pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci. W tym celu zaprojektowano zestaw pompowy składający się z min. 4 pomp głównych i 1 pompy nocnej;
- wzruszanie złoża w filtrach – regeneracja powietrzem za pomocą dmuchawy dostarczającej powietrze do wzruszania złoża w filtrach;
- płukanie złoża w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocą pompy płucznej do płukania filtrów;
- dezynfekcja podstawowa chloratorem.

W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody przewiduje się montaż nowych urządzeń:

- pomp głębinowych w studniach Nr 1 i Nr 2 o wydajności 30 m³/h (każda) wraz z nowym orurowaniem i oprzyrządowaniem;
- zestawu do aeracji;
- sprężarka tłokowa bezolejowa ze zbiornikiem z funkcją automatycznego restartu – (w tym jedna sprężarka rezerwowa, praca naprzemienna);
- filtry ciśnieniowe o średnicy minimalnej $\varnothing 1000$ mm;
- zestaw dmuchawy, zestaw pompy płucznej, odstojnik popłuczyn, zestaw pompowy pomp II stopnia;
- dozownik podchlorynu sodu;
- osuszacz powietrza;
- nowe orurowanie i oprzyrządowanie;
- budowa 3 naziemnych stalowych zbiorników wyrównawczych służących do magazynowania wody uzdatnionej o pojemności $V = 100$ m³ każdy;
- ZKC – Zdalna Korekta Ciśnienia - szafka pomiarowa służąca do zdalnego pomiaru ciśnienia w najmniejkorzystnej położonym miejscu na sieci wodociągowej z wyposażeniem.

Planowany projekt obejmie swoim zakresem również rozbiórkę istniejącego i budowę nowego rurociągu doprowadzającego wodę ze stacji uzdatniania wody do przewodów rozdzielczych poprzez budowę nowego rurociągu o długości ok. 11,5 m metodą wykopu otwartego szalowanego. Rurociąg zostanie wykonany z rur PE100 łączonych metodą zgrzewania doczołowego bądź elektrooporowego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca zleci geodecie wytyczenie jego trasy oraz kolizji z istniejącym uzbrojeniem. W trakcie wykonywania robót ziemnych w pierwszej kolejności wierzchnia warstwa ziemi zostanie odpowiednio zdeponowana i po zakończeniu prac wykorzystana do zagospodarowania terenu przedsięwzięcia. Wykopy pod rurociągi wykonane zostaną koparkami do głębokości 20 cm mniejszej niż projektowana głębokość rurociągów. Pogłębienie wykopu o kolejną warstwę wykonane zostanie ręcznie w celu zachowania naturalnej struktury warstw ziemi. Po ułożeniu rurociągu zostanie wykonana próba szczelności, po której można przystąpić do zasypania wykopów. Uzbrojenie projektowanego wodociągu będzie stanowiła zasuwa odcinająca, umożliwiającą zamknięcie przepływu

w rurze. Zasuwa zostanie wyposażona w klucz do zasuw, obudowę betonową skrzynki, tabliczkę wymiarową.

Przedmiotowe ujęcie składa się z dwóch studni wierconych o głębokości 172 m, $Q = 40,5$, m³/h (studnia awaryjna) oraz 170,5 m, $Q = 54$ m³/h (studnia podstawowa). Pompy głębinowe wraz z orurowaniem i kablem zasilającym na istniejącym ujęciu są obudowane rurą osłonową niepodlegającą wymianie i podwieszone na specjalnie przystosowanej do tego, odpornej na korozję linie, przymocowanej do głowicy. Wymiana pompy wraz z orurowaniem będzie polegała na wyciągnięciu ich za pomocą linki i opuszczeniu fabrycznie nowych elementów. W przestrzeni między rurą nadfiltrową, a ścianą otworu będzie wykonana uszczelka filtracyjna, co uniemożliwi zanieczyszczenie warstwy wodonośnej. Ujęta warstwa wodonośna zostanie zabezpieczona przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu poprzez zamknięcie wylotu studni szczelną głowicą z włazem. Nie przewiduje się wykonania pompowania próbnego.

Woda ze studni wykorzystywana jest dla potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców miejscowości Szymany, Szymanki, Nowiny, Sasek Mały, Sasek Wielki oraz na potrzeby gospodarstwa rolno-handlowego, zakładów użyteczności publicznej oraz lotniska. Inwestycja przewiduje automatyzację urządzeń służących uzdatnianiu wody. Po zrealizowaniu inwestycji, Stacja Uzdatniania Wody stanie się w pełni obiektem bezobsługowym. Nadzór prowadzony będzie zdalnie z obiektu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamionku.

Istniejąca stacja uzdatniania wody pracuje w układzie jednostopniowego pompowania wody. Woda surowa ze studni nr 1, bądź studni awaryjnej nr 2 jest tłoczona przy pomocy pompy głębinowej do mieszacza wodno-powietrznego, a następnie na filtry ciśnieniowe ze złożami żwirowymi. Uzdatniona woda pod odpowiednim ciśnieniem jest magazynowana w dwóch zbiornikach hydroforowych. Płukanie filtrów odbywa się wodą uzdatnioną pompami głębinowymi.

Płukanie filtrów odbywa się automatycznie co 2 dni, każdy filtr oddzielnie. Wody popłuczne odprowadzane są do siedmiokomorowego odстойnika, skąd następnie przepływają do oczyszczalni ścieków za pośrednictwem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku będący eksploratorem przedmiotowej stacji, uzyskał pozwolenie wodnoprawne z 9.05.2011 r. wydane przez Starostę Szczecińskiego na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągowego w ilości $Q_{max.h} = 30$ m³/h.

Zaplecze budowy będzie zlokalizowane poza obszarem wykonywania prac montażowych. Wykonawca zlokalizuje bazę służącą do serwisowania i tankowania maszyn w miejscu wskazanym przez Inwestora, które wyposażone zostanie w odpowiednie stanowiska w pełni zabezpieczające środowisko. Na tym terenie będą również przygotowane tymczasowe magazyny materiałów. Teren placu składowego materiałów budowlanych zostanie uszczelniony poprzez ułożenie warstwy folii przysypanej gruntem. Przy przyjętym sposobie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego.

Odpady powstające w trakcie budowy należy gromadzić selektywnie w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i kontenerach, usytuowanych w wyznaczonym miejscu i przekazywać uprawnionym podmiotom. Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych. Planowane zbiorniki będą zamontowane na fundamencie o konstrukcji: izolacja asfaltowa – żywiczna, płyta betonowa nośna, podsypka żwirowa. W związku z powyższym niezbędne będzie wykonanie wykopów pod fundamenty. Powstałe masy ziemne będą składowane w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom.

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu zminimalizowania uciążliwości akustycznej czas pracy sprzętu mechanicznego należy ograniczyć wyłącznie do pory dnia (tj. od 6:00 do 22:00). Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji stacji uzdatniania wody nie przewiduje się emisji hałasu oraz związków negatywnie wpływających na powietrze, wodę i glebę. Urządzenia służące do poboru, uzdatniania i przesyłu wody będą utrzymanie w dobrym stanie. Ścieki bytowo – gospodarcze z budynku SUW odprowadzane będą

istniejącego systemu kanalizacyjnego. Odpady powstałe podczas eksploatacji będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom.

Nie przewiduje się aby zanieczyszczenia, powstające w czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, mogły znacząco (w stosunku do stanu obecnego) wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Planowana rozbiórka i budowa Stacji Uzdatniania Wody nie spowoduje wzrostu poboru wody z ujęcia, a jedynie usprawni procesy technologiczne uzdatniania wody. Obecny układ technologiczny w czasie maksymalnego godzinowego poboru wody przez mieszkańców (głównie w porze letniej) nie jest w stanie uzdatnić wymaganej ilości wody celem oddania jej do sieci wodociągowej. Pobrana z ujęcia woda poddawana jest procesom technologicznym i poprzez zbiornik hydroforowy podawana na sieć wodociągową. Projektowana technologia przewiduje budowę trzech zbiorników do magazynowania wody o pojemności $V=100\text{ m}^3$ każdy, celem magazynowania wody uzdatnionej i kierowania jej do sieci wodociągowej w godzinach maksymalnego rozbioru wody. Zbiorniki wyrównawcze zlokalizowane zostaną na terenie Stacji Uzdatniania Wody.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Pobór wody podziemnej dla potrzeb systemu zaopatrzenia w wodę wsi Szymany, Szymanki, Nowiny, Sasek Wielki, Sasek Mały nie zmniejsza w znaczącym stopniu zasobów wodnych użytkowej warstwy wodonośnej oraz nie występuje wpływ leja depresyjnego studni głębinowej na wody powierzchniowe.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najbliższy obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie od miejsca planowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę odległość planowanego przedsięwzięcia od obszaru Natura 2000, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, w tym na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz naruszenia spójności sieci Natura 2000. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami korytarzy ekologicznych.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich. Teren planowanej inwestycji objęty jest ochroną bezpośrednią ujęcia wody wyznaczoną linią istniejącego ogrodzenia. Inwestycja nie jest zlokalizowana na uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Obszar inwestycji położony jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka warszawska.

Ze względu na zakres oddziaływań planowanej inwestycji (ograniczony do terenu inwestycji) oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów bezpośrednio sąsiadujących z przedsięwzięciem nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy budowlanej będzie zerowe. Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali możliwego jej oddziaływania na środowisko stwierdzono, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie, przebudowie wraz z częściową rozbiórką Stacji Uzdatniania Wody w Szymanach wraz z budową trzech zbiorników do magazynowania wody na terenie działki nr 814/9, w obrębie geodezyjnym Szymany, gmina Szczytno, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku o dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



[Signature]
Załącznik
GMINA SZCZYTNO
Marek Godlewski
KIEROWNIK REFERATU
ROZWOJU LOKALNEGO, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Odebrano
15.07.2017

Krzysztof Kozłowski

OTRZYMUJĄ:

1. Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno
2. A/a

DO WIADOMOŚCI:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ostrołęce

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polega na *Budowie, przebudowie wraz z częściową rozbiórką Stacji Uzdatniania Wody w Szymanach wraz z budową trzech zbiorników do magazynowania*

Usytuowanie przedsięwzięcia:

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenie działki nr 814/9, w obrębie geodezyjnym Szymany, gm. Szczytno.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się :

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na rozbiórkę i budowie stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz przebudowie przewodu wodociągowego magistralnego. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania oraz układu technologicznego pracy, budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody. Przebudowa technologii oczyszczania wody będzie polegała na zmianie technologii pracy, tj. układ hydroforowy z jednostopniowym pompowaniem wody zostanie zastąpiony układem dwustopniowego pompowania wody wraz z budową zbiorników wyrównawczych wody czystej

Rozwiązania chroniące środowisko

- Prace budowlane wykonywane będą tylko w godzinach dziennych tj. od 6:00 do 22:00. Uciążliwości związane z budową będą miały charakter krótkoterminowy i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych.
- Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i nie spowoduje istotnych bądź długotrwałych zmian w środowisku.
- W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje wycinki drzew.
- Zaplecze budowy będzie zlokalizowane poza obszarem wykonywania prac montażowych.
- Teren placu składowego materiałów budowlanych zostanie uszczelniony poprzez ułożenie warstwy folii przysypanej gruntem
- Ścieki bytowo – gospodarcze z budynku SUW odprowadzane będą istniejącego systemu kanalizacyjnego.
- Baza służąca do serwisowania i tankowania maszyn zostanie usytuowana w miejscu wskazanym przez Inwestora, które wyposażone zostanie w odpowiednie stanowiska w pełni zabezpieczające środowisko.
- Odpady powstające w trakcie budowy będą segregowane i odbierane przez uprawnione podmioty.
- Na etapie eksploatacji stacji uzdatniania wody nie przewiduje się emisji hałasu pracującej stacji oraz związków negatywnie wpływających na powietrze, wodę i glebę.
- Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spójności sieci Natura 2000.
- Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami korytarzy ekologicznych.


Z up. WOJTA
GMINY SZCZYTNO
Marek Godlewski
KIEROWNIK REFERATU
ROZWOJU LOKALNEGO, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA