

**Zarządca obiektu:**

Miasto i Gmina Murowana Goślina  
pl. Powstańców Wielkopolskich 9  
62-095 Murowana Goślina

# PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ PRZEPUSTU

(Kontrola okresowa, co najmniej raz na rok)

**1. Dane identyfikacyjne obiektu:**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Jednolity Numer Inwentarzowy: | -        |
| Rodzaj obiektu:               | przepust |
| Numer drogi:                  | 318002 P |
| Kilometraż:                   | 1+353    |
| Kategoria drogi:              | gminna   |
| Najbliższa miejscowość:       | Raduszyn |
| Rodzaj i nazwa przeszkody:    | -        |

**2. Wykonawca kontroli obiektu:**

mgr inż. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14

**3. Data sporządzenia protokołu:**

10.11.2023 r.



# PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 7/P/2023

## – PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO PRZEPUSTU

| Dane identyfikacyjne obiektu                                                                                                                             |                                      |                         |    |    |    |    |                                       |  |  |             |                     |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------|--|--|-------------|---------------------|----------------|--|
| 1                                                                                                                                                        | Numer ewidencyjny (JNI): -           |                         |    |    |    | 6  | JAD: Miasto i Gmina Murowana Goślina  |  |  |             |                     |                |  |
| 2                                                                                                                                                        | JNI: -                               |                         |    |    |    | 7  | Najbliższa miejscowość: Raduszyn      |  |  |             |                     |                |  |
| 3                                                                                                                                                        | Nr drogi: 318002 P                   |                         |    |    |    | 8  | Długość przepustu: 31,0m              |  |  |             |                     |                |  |
| 4                                                                                                                                                        | Kilometraż: 1+353                    |                         |    |    |    | 9  | Liczba otworów: 3                     |  |  |             |                     |                |  |
| 5                                                                                                                                                        | Rodzaj konstrukcji: beton zbrojony   |                         |    |    |    | 10 | Światło poziome/pionowe: 1,5m, 2x2,0m |  |  |             |                     |                |  |
| STAN TECHNICZNY OBIEKTU                                                                                                                                  |                                      |                         |    |    |    |    |                                       |  |  |             | EKSPERTYZA          |                |  |
| Lp.                                                                                                                                                      | Element                              | Kod rodzaju uszkodzenia |    |    |    |    |                                       |  |  | Ocena stanu | Potrzeba wykonania* | Tryb wykonania |  |
| 1                                                                                                                                                        | Nasypy i skarpy                      | WK                      | WT | PK | UK |    |                                       |  |  | 3           | Nie                 |                |  |
| 2                                                                                                                                                        | Nawierzchnia jezdni                  |                         |    |    |    |    |                                       |  |  | 5           | Nie                 |                |  |
| 3                                                                                                                                                        | Nawierzchnia chodników, krawężniki   |                         |    |    |    |    |                                       |  |  | 5           | Nie                 |                |  |
| 4                                                                                                                                                        | Balustrady, bariery ochronne, osłony | WS                      | AS | KS |    |    |                                       |  |  | 4           | Nie                 |                |  |
| 5                                                                                                                                                        | Belki podporęczowe, gzymsy           |                         |    |    |    |    |                                       |  |  | -           | -                   |                |  |
| 6                                                                                                                                                        | Urządzenia odwadniające              |                         |    |    |    |    |                                       |  |  | -           | -                   |                |  |
| 7                                                                                                                                                        | Izolacja                             | OB                      |    |    |    |    |                                       |  |  | 2           | Nie                 |                |  |
| 8                                                                                                                                                        | Płyta górna lub sklepienie           |                         |    |    |    |    |                                       |  |  | -           | -                   |                |  |
| 9                                                                                                                                                        | Ściany przepustu                     |                         |    |    |    |    |                                       |  |  | -           | -                   |                |  |
| 10                                                                                                                                                       | Płyta denna i fundamenty             |                         |    |    |    |    |                                       |  |  | -           | -                   |                |  |
| 11                                                                                                                                                       | Elementy rurowe                      |                         |    |    |    |    |                                       |  |  | -           | -                   |                |  |
| 12                                                                                                                                                       | Elementy ramowe                      | NB                      | OB | RB |    |    |                                       |  |  | 4           | Nie                 |                |  |
| 13                                                                                                                                                       | Głowica wlotowa                      | NB                      | OB | RB |    |    |                                       |  |  | 4           | Nie                 |                |  |
| 14                                                                                                                                                       | Głowica wylotowa                     | NB                      | OB | RB |    |    |                                       |  |  | 4           | Nie                 |                |  |
| 15                                                                                                                                                       | Koryto cieku                         | NT                      | WT |    |    |    |                                       |  |  | 4           | Nie                 |                |  |
| 16                                                                                                                                                       | Urządzenia obce                      |                         |    |    |    |    |                                       |  |  | -           | -                   |                |  |
|                                                                                                                                                          |                                      |                         |    |    |    |    |                                       |  |  |             |                     |                |  |
|                                                                                                                                                          |                                      |                         |    |    |    |    |                                       |  |  |             |                     |                |  |
|                                                                                                                                                          |                                      |                         |    |    |    |    |                                       |  |  |             |                     |                |  |
| Stan pogody: mżawka                                                                                                                                      |                                      | Ocena średnia obiektu:  |    |    |    |    |                                       |  |  | 3,89        |                     |                |  |
| Temperatura: 8° C                                                                                                                                        |                                      | OCENA CAŁEGO OBIEKTU:   |    |    |    |    |                                       |  |  | 3,89        |                     |                |  |
| Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):<br>Nie występują.                                                             |                                      |                         |    |    |    |    |                                       |  |  |             |                     |                |  |
| Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):<br>Nie występują.                                                                         |                                      |                         |    |    |    |    |                                       |  |  |             |                     |                |  |
| Drożność przepustu (opis):<br>Przepust drożny.                                                                                                           |                                      |                         |    |    |    |    |                                       |  |  |             |                     |                |  |
| WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:<br><br>Zalecenia z poprzedniego przeglądu zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowych Zamawiającego. |                                      |                         |    |    |    |    |                                       |  |  |             |                     |                |  |

| WNIOSKOWANE ZALECENIA                                                     |                      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Rodzaj zalecenia                                                          | Potrzeba wykonania** | Tryb / termin wykonania |
| 1. Zamknięcie obiektu dla ruchu                                           | NIE                  |                         |
| 2. Ograniczenie nośności do ..... [Mg]                                    | NIE                  |                         |
| 3. Ograniczenie prędkości ruchu do ..... [km/h]                           | NIE                  |                         |
| 4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do ..... [cm]                | NIE                  |                         |
| 5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do ..... [cm]                | NIE                  |                         |
| 6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do ..... [cm]               | NIE                  |                         |
| 7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do ..... [cm]               | NIE                  |                         |
| 8. Oznakowanie obiektu                                                    | NIE                  |                         |
| 9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów  | NIE                  |                         |
| 10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów | NIE                  |                         |
| 11. Wykonanie prac porządkowych i naprawczych                             | TAK                  | 1                       |
| 12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK               |                      |                         |

| WYKONAWCA PRZEGLĄDU            |                          |        |                                 |
|--------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|
| Tytuł, imię i nazwisko         | Nr uprawnień budowlanych | Podpis | Data przeprowadzenia przeglądu: |
| 1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki | LBS/16/OWOM/14           |        | 10.11.2023 r.                   |

**DECYZJA / ~~WNIOSEK~~ Kierownika Wydziału**

Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.  
Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót z zakresu bieżącego utrzymania w ramach planu następnego roku.  
Wszystkie elementy obiektu narażone na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem.

Data: .....  
.....  
pieczęć i podpis

**Protokół okresowej kontroli uzgodnili:**

| Stanowisko | Tytuł, imię i nazwisko | Data | Podpis | Uwagi |
|------------|------------------------|------|--------|-------|
|            |                        |      |        |       |

**DECYZJA Kierownika Wydziału (wypełniać tylko gdy jest wniosek):**

Data: .....  
.....  
pieczęć i podpis

*Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351) Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351).*

**Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:**

1. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
2. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej\*~~
3. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej\*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej\*~~
5. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych\*~~

– niepotrzebne skreślić, \*\* – wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

## Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - przepust

| Lp.                        | Element                              | Wyszczególnienie rodzaju prac                                                  | Termin wy-konania | Jednostka miary | Szacunkowa liczba jednostek | Cena jednostkowa [zł] | Wartość robót [zł] |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1                          | Nasypy i skarpy                      | Wycinka bujnej roślinności                                                     | 1                 | m2              | 400                         |                       |                    |
|                            |                                      | Utrzymanie czystości na skarpach                                               | 1                 | m2              | 400                         |                       |                    |
| 2                          | Nawierzchnia jezdni                  | Uszczelnienie nawierzchni jezdni na styku montażowym                           | 1                 | m               | 6                           |                       |                    |
| 3                          | Nawierzchnia chodników, krawężniki   |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
| 4                          | Balustrady, bariery ochronne, osłony | Należy oczyścić a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie skorodowane balustrady | 1                 | m2              | 30                          |                       |                    |
| 5                          | Belki podporęczowe, gzymsy           |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
| 6                          | Urządzenia odwadniające              |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
| 7                          | Izolacja                             |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
| 8                          | Płyta górna lub sklepienie           |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
| 9                          | Ściany przepustu                     | Odtworzenie izolacji cienkiej                                                  | 1                 | m2              | 30                          |                       |                    |
| 10                         | Płyta denna i fundamenty             |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
| 11                         | Elementy rurowe                      |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
| 12                         | Elementy ramowe                      |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
| 13                         | Głowica wlotowa                      |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
| 14                         | Głowica wylotowa                     |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
| 15                         | Koryto ciekłu                        |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
| 16                         | Urządzenia obce                      |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
|                            |                                      |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
|                            |                                      |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
|                            |                                      |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
|                            |                                      |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |
| Ogółem wartość robót [zł]: |                                      |                                                                                |                   |                 |                             |                       |                    |

| Wykonawca przeglądu            |               |        |       |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|
| Tytuł, imię i nazwisko         | Data          | Podpis | Uwagi |
| 1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki | 10.11.2023 r. |        |       |

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

| Stanowisko | Tytuł, imię i nazwisko | Data | Podpis | Uwagi |
|------------|------------------------|------|--------|-------|
|            |                        |      |        |       |

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

| Stanowisko | Tytuł, imię i nazwisko | Data | Podpis | Uwagi |
|------------|------------------------|------|--------|-------|
|            |                        |      |        |       |

|                                  |                                                                   |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Numer<br>ewidencyjny<br>obiektu: | <b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ</b><br>z dnia: 2023-11-10 | Karta nr<br>1.1 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|



Fot. 1

Ubytki izolacji na jednej ze ścian komory przepustu



Fot. 2

Korozja oraz zniszczenie powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady



Fot. 3

Zarysowanie na połączeniu technicznym nawierzchni jezdni



Fot. 4

Wegetacja roślinności w otoczeniu przepustu