

DW/IBM/746/52571/2015
IBM/80-2/1804/2015

Poznań, 02/10/2015

Stowarzyszenie Przyjaciół
Mściszewa
Lokal Remizy Strażackiej
Mściszewo
62-095 Murowana Goślina

Pełnomocnik:

Projektowanie Aleksander Filoda
Os. Przyjaźni 3/271
61-681 Poznań

Dotyczy: uzupełnienia do wydanych pismem znak DW/IBM/746/51300/2015 z dnia 29.09.2015r. warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla potrzeb osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych przy ul. Radzimskiej, Mieczkowej i Malwowej w Mściszewie / gm. Murowana Goślina

W uzupełnieniu warunków technicznych wydanych pismem znak DW/IBM/746/51300/2015 z dnia 29.09.2015r. na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla potrzeb osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych przy ul. Radzimskiej, Mieczkowej i Malwowej w Mściszewie informujemy, co następuje:

Aquanet SA po sprawdzeniu w terenie, potwierdza istnienie odgałęzienia o średnicy 180mm z rur PE wykonanego w kierunku ul. Radzimskiej. Ww. odgałęzienie zlokalizowane jest na głębokości 1,90m, a jego zaślepiona końcówka znajduje się w odległości 6,7m od zasuwy.

W związku z powyższym, projektowaną sieć wodociagową o średnicy 180 mm z rur PE w ul. Radzimskiej należy połączyć z końcówką ww. istniejącego odgałęzienia.

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU

Sprawę prowadziła: Paulina Przybylska, tel. 61-8359-052
e-mail: paulina.przybylska@aquanet.pl

Emilia Skupio
Główny Specjalista ds. Warunków Technicznych

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

