



Gmina Murowana Goślina

Murowana Goślina, 22 stycznia 2018 r.

Za potwierdzeniem odbioru

Wasz znak sprawy: -

Wpłynęło do Urzędu: 17.01.2018

Znak sprawy: ZP.271.2.2018

Referent: Anna Stern

Telefon: +48 61 8923 660

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani
składaniem ofert**

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „**Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie.**”



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Kraina Trzech Rzek
Stowarzyszenie na Rzecz



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem”

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2018) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pisemne wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym brzmieniu:

Pytanie 1:

Jakie wymagania stawiane są wyposażeniu meblowemu i wyposażeniu kuchni? Z jakich materiałów mają być wykonane meble? Czy Zamawiający mógłby przedstawić przykładowe produkty spełniające jego oczekiwania?

Ad. 1

Meble kuchenne mają być wykonane z płyty MDF. Zmywarka 60cm do zabudowy, kuchenka gazowa czteropalikowa z piekarnikiem elektrycznym, okap kuchenny elektryczny przyścienny w kolorze srebrnym, kuchenka mikrofalowa z funkcją: grill, możliwość gotowanie na parze, termoobiegu, pojemność 20-24 litry, moc mikrofali – 900-1000 W.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Pytanie 2:

W kosztorysie ślepym widnieje pozycja „brama uchylna garażowa podnoszona mechanicznie”, natomiast na rysunkach pokazana jest brama segmentowa. Rozumiem, że mamy wycenić bramę segmentową podnoszoną mechanicznie (ręcznie)? Nie produkuje się takich dużych bram uchylnych.

Ad. 2

Do wyceny proszę przyjąć, zgodnie z projektem, bramę segmentową podnoszoną mechanicznie wraz z automatyką.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, że drzwi zewnętrzne mają być wykonane z PWC i nie są im stawiane żadne wymagania dotyczące odporności ogniowej.

Ad. 3

Drzwi zewnętrzne z wysokoudarowego PCV bez podwyższonej odporności ogniowej

Pytanie 4:

Mam pytanie dot. § 8 - Wynagrodzenie i warunki płatności – Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy. Zgodnie z § 8 pkt 1 „Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie zgodne z kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie cen jednostkowych według kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę...”

Czy zatem mamy rozumieć, że końcowe rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym zgodnie z § 8 pkt 1, czy też wartość z kosztorysu ofertowego jest wartością ryczałtową, która nie podlega zmianom zgodnie z § 8 pkt. 2 i 3 ? W naszym rozumieniu zapisy § 8 pkt 1 mówiące, że wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z kosztorysem powykonawczym są sprzeczne z zapisami § 8 pkt. 2 i 3 Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy.

Ad. 4

Końcowe wynagrodzenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym zgodnie z par. 8 pkt 1.

Z umowy zostają usunięte zapisy pkt 2 z par. 8.

Pozostałe punkty w par. 8 zmieniają numerację zgodnie z kolejnością.

Przesłane informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. BURMISTRZA

**//Krzysztof Oczkowski
Z-ca Burmistrza**

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40