

CZĘŚĆ RYSUNKOWA					RG														
Lp.	nazwa obw.	numer obwodu	dlugość obwodu m	podtynk/na tynk/IP	Pi kW	Pz kW	I <sub>obl</sub> A	In A	dU %	Przewód Typ	I <sub>dd</sub> A	Un V	kz	cosf	Warunek 1	In*1,45	I <sub>dd</sub> *1,45	Warunek 2	
1	OŚWIETLENIE	101	100		1,00	0,35	1,42	10	1,58	YDY 3x 1,5	18,5	230	0,35	0,93	PRAWDA	14,5	26,825	PRAWDA	
2	OŚWIETLENIE AWARYJNE	102	100		0,05	0,02	0,07	10	0,08	YDY 3x 1,5	18,5	230	0,35	0,93	PRAWDA	14,5	26,825	PRAWDA	
3	OŚWIETLENIE TERENU	103	100		0,15	0,05	0,08	10	0,00	NAYY-J 5x 25	103	400	0,35	0,93	PRAWDA	14,5	149,35	PRAWDA	
4	GNIAZDO	301	50	PT IP22	0,50	0,18	0,71	16	0,24	YDY 3x 2,5	25	230	0,35	0,93	PRAWDA	23,2	36,25	PRAWDA	
5	GNIAZDO	302	50	PT IP22	0,50	1,05	4,25	16	1,42	YDY 3x 2,5	25	230	0,35	0,93	PRAWDA	23,2	36,25	PRAWDA	
6	GNIAZDO	302		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
7	GNIAZDO	302		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
8	GNIAZDO	302		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
9	GNIAZDO	302		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
10	GNIAZDO	302		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
11	GNIAZDO	303	50	PT IP22	0,50	0,53	2,12	16	0,71	YDY 3x 2,5	25	230	0,35	0,93	PRAWDA	23,2	36,25	PRAWDA	
12	GNIAZDO	303		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
13	GNIAZDO	303		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
14	GNIAZDO	304	50	PT IP22	0,50	1,05	4,25	16	1,42	YDY 3x 2,5	25	230	0,35	0,93	PRAWDA	23,2	36,25	PRAWDA	
15	GNIAZDO	304		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
16	GNIAZDO	304		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
17	GNIAZDO	304		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
18	GNIAZDO	304		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
19	GNIAZDO	304		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
20	GNIAZDO	305	50	PT IP22	0,50	1,05	4,25	16	1,42	YDY 3x 2,5	25	230	0,35	0,93	PRAWDA	23,2	36,25	PRAWDA	
21	GNIAZDO	305		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
22	GNIAZDO	305		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
23	GNIAZDO	305		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
24	GNIAZDO	305		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
25	GNIAZDO	305		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
26	GNIAZDO	306	50	PT IP22	0,50	0,18	0,71	16	0,24	YDY 3x 2,5	25	230	0,35	0,93	PRAWDA	23,2	36,25	PRAWDA	
27	GNIAZDO	307	50	PT IP22	0,50	0,35	1,42	16	0,47	YDY 3x 2,5	25	230	0,35	0,93	PRAWDA	23,2	36,25	PRAWDA	
28	GNIAZDO	307		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
29	GNIAZDO	308	50	PT IP22	0,50	1,05	4,25	16	1,42	YDY 3x 2,5	25	230	0,35	0,93	PRAWDA	23,2	36,25	PRAWDA	
30	GNIAZDO	308		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
31	GNIAZDO	308		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
32	GNIAZDO	308		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
33	GNIAZDO	308		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
34	GNIAZDO	308		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
35	GNIAZDO	309	50	PT IP22	0,50	1,05	4,25	16	1,42	YDY 3x 2,5	25	230	0,35	0,93	PRAWDA	23,2	36,25	PRAWDA	
36	GNIAZDO	309		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
37	GNIAZDO	309		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
38	GNIAZDO	309		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
39	GNIAZDO	309		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
40	GNIAZDO	309		PT IP22	0,50					YDY 3x 2,5									
41	BRAMA	310	50	PT IP22	0,50	0,18	0,71	16	0,24	YDY 3x 2,5	25	230	0,35	0,93	PRAWDA	23,2	36,25	PRAWDA	
42	SYSTEM POWIADAMIANIA	311	50	PT IP22	0,50	0,18	0,71	16	0,24	YDY 3x 2,5	25	230	0,35	0,93	PRAWDA	23,2	36,25	PRAWDA	
43	GNIAZDO TRÓJFAZOWE 16A	312	50	PT IP22	0,50	0,18	0,27	16	0,08	YDY 5x 2,5	25	400	0,35	0,93	PRAWDA	23,2	36,25	PRAWDA	
44	SYRENA ALARMOWA	313	50	PT IP22	3,00	1,05	4,25	16	1,42	YDY 3x 2,5	25	230	0,35	0,93	PRAWDA	23,2	36,25	PRAWDA	
	ZASILANIE Z ZK		20		24,20	8,47	13,16	40	0,19	NYY-J 5x 10	53	400	0,35	0,93	PRAWDA	64	76,85	PRAWDA	