



- — bednarka 30x4
- drut odgromowy $\phi=8\text{mm}$
- złącze krzyżowe

	Branża: ELEKTRYCZNA Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Inwestor:	Gmina Murowana Goślina, 62-095 Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9			
Adres budowy:	Rakownia, ul. Goślińska, dz. nr 34/21			
Nazwa inwestycji:	Przebudowa, nadbudowa i ozbudowa budynku OSP o pomieszczenia socjalne i biurowe			
Projektant:	mgr inż. A. Kuroczycki Saniutycz		upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej WKPiD131P.OCE.08	
Sprawdzający:	mgr inż. B. Kuroczycki Saniutycz		upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej 4560Pw	
Treść rysunku:	RZUT DACHU - ODGROM			
Data opracowania	20 października 2017r	nr rysunku	E04	skala 1 : 50