



Gmina Murowana Goślina

Murowana Goślina, 27 maja 2019 roku

Wasz znak sprawy: -

Wpłynęło do Urzędu: 27.05.2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.9.2019

Referent: Ewa Wtorkowska

Telefon: +48 61 8923 660

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „**Budowa ulicy Promienistej w Murowanej Goślinie**”

W związku z pisemnymi wnioskami Wykonawców, złożonym w dniach 24 i 26 maja 2019 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wyjaśnienie treści SIWZ w powołanym postępowaniu, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udzielam wyjaśnień na następujące zapytanie:

Treść zapytania 1:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy zakres budowy ulicy Promienistej obejmuje również budowę zjazdów i chodnika? Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy obejmuje tylko powierzchnię jezdni.

Udzielona odpowiedź:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje tylko powierzchnię jezdni, nie obejmuje chodników i zjazdów.

Treść zapytania 2:

W projekcie technicznym i przedmiarze robót dla "Budowy ulicy Promienistej wraz z odwodnieniem oraz przebudową sieci teletechnicznej na osiedlu nr 2 w Murowanej Goślinie" przyjęto wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z kostki betonowej brukowej typu STAROBRUK gr.8 cm.

Pytanie. Czy równoważnie można zastosować kostkę brukową betonową grub.8 cm innego typu o takich samych parametrach technicznych np. cegła 10x20x8 ?

Udzielona odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem zaoferowania kostki o parametrach równoważnych do opisanej w dokumentacji projektowej i spełniającej wymogi wytrzymałościowe i mrozoodporności, przy bezwzględnym zachowaniu założonej kolorystyki. W przypadku zaoferowania produktów/materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów pktu 3.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedstawiona wyżej odpowiedź wraz z zapytaniami zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/450/budowa_ulicy_promienistej_w_murowanej_goslinie_zp27192019, jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili jej zamieszczenia.

W imieniu Zamawiającego:

Z-CA BURMISTRZA

/-/ KRZYSZTOF OCZKOWSKI

Miejsce zamieszczenia:

1. http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/450/budowa_ulicy_promienistej_w_murowanej_goslinie_zp27192019,
2. tablica informacyjna – siedziba Zamawiającego.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40