


RZUT PARTERU 1:50

INSTALACJE OŚWIETLENIOWE I GNIAZD WTYKOWYCH



OZNACZENIA INSTALACJI:

- INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I GNIAZD WTYKOWYCH
- INSTALACJA OŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO
- INSTALACJA OŚWIETLENIA ORIENTACYJNEGO
- INSTALACJA STERUJĄCA
- INSTALACJA SIŁOWA
- INSTALACJA TELEWIZYJNA
- INSTALACJA TEFONICZNA
- INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

- A - OPRAWA PORCELANOWA ŚCIENNA SKOŚNA Z KULĄ MLECZNĄ Ø180mm DO 100W
- B - OPRAWA PORCELANOWA SUFITOWA PROSTA Z KULĄ MLECZNĄ Ø180mm DO 100W
- C - PLAFONIERA SUFITOWA NIKLOWANA Z KŁOSZEM MLECZNYM Ø250mm DO 100W
- D - KINKIET ŚCIENNY OZDOBNY METALOWY POSTARZANY Z KŁOSZEM MLECZNYM I OPRAWĄ E27, DO 60W
- E - KINKIET ŚCIENNY METALOWY MALOWANY OZDOBNY 2-PŁMIENNY OŚWIETLENIA POŚREDNIEGO Z KŁOSZEM MLECZNYM Z 2-OPRAWKAMI E27 I 2-ŻARÓWKAMI ŚWIETŁÓWKOWYMI KOMPAKTOWYMI CIĘPŁOBIAŁYMI 23W/230V
- G - OPRAWA SUFITOWA METALOWA WPUSZCZONA LAKIEROWANA OKRĄGLA Z ODBŁYSNIKIEM ALUMINIOWYM LUSTRZANYM I SZKŁEM MATOWYM Z 2-OPRAWKAMI E27 I 2-ŻARÓWKAMI ŚWIETŁÓWKOWYMI KOMPAKTOWYMI CIĘPŁOBIAŁYMI 23W/230V
- H - OPRAWA STOŻKAMI KOLOROWA Z GWINTEM E27 NA ZWIESZAKU KABELKOWYM O DŁUG. 1.0m DO 60W
- K - OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA ORIENTACYJNA BLASZANA LAKIEROWANA SZARA Z KŁOSZEM MLECZNYM, JEDNĄ ŚWIETŁÓWKĄ 8W Z AKUMULATORAMI Ni-cd., STAŁEGO ŚWIECENIA Z BIAŁYM NAPISEM "WYJŚCIE" NA ZIELONYM TLE
- NP - TYPOWY NAŚCIENNY NUMER POLICYJNY METALOWY DWUSTRONNY ZE SZKŁAMI MLECZNYMI BIAŁYMI I OPRAWĄ E-27

FOTOKOMÓRKA ZMIERZCHOWA "LEGEND" NR KAT. - 0916-87

OCHRONA OD PORAŻEŃ ELEKTRYCZNYCH

WG NORMY PN-92/E-05009

- ZEROWANIE - UKŁAD TN-S LUB TN-C-S
- UZIEMIENIE - UKŁAD TT

ZASILANIE KABLOWE wg oddzielnego projektu

rys. nr EO

RURA OCHRONNA PCW Ø100mm p.p.

mgr inż. Adam Frankowski
Upz. do projektowania, kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie instalacji elektrycznych
nr ewid. 187/86/PV
62-200 Gniezno, Modliszewko, ul. J. Sobarskiego 13
tel. 61 428 02-14 kom. 601 761 868

<div><div>pracownia architektury</div><div>archim</div></div>	Murator UC06L - Budynek usługowy		
	Rzut parteru		
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
	Projektował	tech. Zenon Janowski	upr. Nr 57/64 WRN -KOSZALIN
Adaptował		upr.	E/2
Inwestor, adres budowy: DR. 91/28 PRZEBĘDOWO, Gm. MURZEWAN GOŚLINIA			