

# Zestawienie montażowe oświetlenia boiska i placu zabaw - Pławno

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm <sup>2</sup>	długość przewodu YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	rura ochronna SRS110	szafka oświetleniowa + rozdzielnica ZK-B	słup AL 7+fundament B-120	wysięgnik-dostosowany do typu słupa 1m	oprawa LED dwukomorowa 55W	tabliczka bezpiecznikowa IYK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
1	ZKP - ZK-B	m	39	m	0	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
2	ZK-B - L1	21	25	7	6	1	1	1	1	1	5	35	40
3	ZK-B - L2	22	26	7			1	1	1	1	4	21	26
4	L2 - L3	39	41	7			1	1	1	1	5	22	27
	suma :	117	131	21	6	1	3	3	3	3	17	117	135

mgr inż. Andrzej Kuroczycki Saniutycz  
 Upr. do projekt. WKP/0131/P00E/06  
 Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04  
 Rob. elektr. bez ograniczeń  
 ul. Zielenia 6, 62-200 Gniezno

mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz  
 Uprawnienia budowlane do projektowania  
 i kierowania robotami budowlanymi  
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
 w zakresie instalacji elektrycznych  
 nr ewid. 45/80/Pw