

Miasto i Gmina Murowana Goślina

poznański
wielkopolskie



OKRESOWA KONTROLA ROCZNA
PRZEGLĄD PODSTAWOWY OBIEKTU MOSTOWEGO
PROTOKÓŁ NR 2018.04.MMP



P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY

MOST

Nr ewid. (JNI) : **brak**

Nr drogi : **318154 P**

Kilometraż : **0 + 648**

Miejscowość : **Murowana Goślina**

Data przeprowadzenia przeglądu :

20.11.2018 r.

Ocena średnia obiektu : **2,20**

Ocena całego obiektu : **2,00**



P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY



wykonawca

inż. Grzegorz WOLNY

Inspektor mostowy - PWR/SIM-38/2008

Upr.bud.72/02, SLK/BO/1055/02

P.P.H.U "MAXDROGI" Dawid Rakoczy

ul. Gen. Józefa Hallera 7, 43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 810 14 87, www.maxdrogi.pl

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JN1) : brak				5	J A D : 302111 3 Miasto i Gmina Murowana Goślina							
2	Nr drogi : 318154 P				6	Najbliższa miejscowość : Murowana Goślina							
3	Kilometraż : 0 + 648				7	Rodzaj i nazwa przeszkody : rz. Trojanka							
4	Materiał konstrukcji dźwigarów : beton zbrojony				8	Długość obiektu [m] : 11,20							
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA			
Lp.	Element		Kod rodzaju uszkodzenia							Ocena stanu	Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy		PT	WT	NT	UT					2	nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł		NA	WA	WT	RA	DA				3	nie	
3	Nawierzchnia jezdni		NA	WA	RA	UA	UM				2	nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki		NB	KB	WB	UB					2	nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony		KB	UB	RB	NB	KC	LC	UC	UB	2	TAK	1
6	Belki podporęczowe, gzymsy												
7	Urządzenia odwadniające												
8	Izolacja pomostu		OB.	CB	CA						2	TAK	1
9	Konstrukcja pomostu		RB	KB	UB	ZB	NB	WB			2	TAK	1
10	Konstrukcja dźwigarów głównych		NB	KB	OB.	CB	RB	UB			2	TAK	1
11	Łożyska												
12	Urządzenia dylatacyjne												
13	Przyczółki		RB	KB	UB	OB.	NB				2	TAK	1
14	Filary												
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa		WT	PT	UT	NT					3	nie	
16	Przeguby												
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka												
18	Urządzenia ochrony środowiska												
19	Zakotwienia cięgien												
20	Cięgna												
21	Urządzenia obce												
22													
23													
24													
Stan pogody: sucho			Ocena średnia obiektu:							2,20			
Temperatura: -2 °C			OCENA CAŁEGO OBIEKTU:							2,00			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):													
1. brak chodników i poboczy użytkowych dla pieszych, wegetacja roślinności i zanieczyszczenia na poboczach, 2. nienormatywnej wysokości (0,80 m) balustrady i bariery, znaczne uszkodzenia, korozja, ubytki i zniszczenie (beton, cegła), 3. zanieczyszczenia przy krawężnikach, spękania i wykruszenia (ubytki) nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach.													
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):													
Stwierdzono pęknięcie dźwigara sklepienia, przecieki i zaawansowaną korozję betonu - przyczyną jest przeciążenie obiektu i nierównomierne osiadanie, degradacyjny wpływ wód opadowych przeciekających w konstrukcję podbudowy drogi i dźwigara sklepienia oraz ściany boczne czołowe (oceniane w pozycji "konstrukcja pomostu"). Należy niezwłocznie zlecić wykonanie ekspertyzy obiektu z programem naprawczym lub od razu wykonanie projektu przebudowy obiektu.													
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***													
Parametr		Ograniczenie**							Ocena				
1	Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2	Aktualna nośność obiektu												
3	Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4	Szerokość skrajni na obiekcie												
5	Wysokość skrajni na obiekcie												
6	Skrajnia / światło pod obiektem												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:													
nie dotyczy przeglądu podstawowego													
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGŁĄDU:													
Nie wykonano wszystkich zaleceń z przeglądu podstawowego z 2017 r.													

WNIOSKOWANE ZALECENIA			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie	
2	Ograniczenie nośności do 2,5 [Mg]	TAK	istniejące
3	Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	nie	
4	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	nie	
5	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	nie	
6	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	nie	
7	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	nie	
8	Oznakowanie obiektu B-18 (2,5t), D-5, B-31	TAK	istniejące
9	Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	nie	
10	Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	nie	
11	Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12	Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach** TAK	PILNIE ZLECIĆ EKSPERTYZĘ LUB PROJEKT PRZEBUDOWY	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko		Nr uprawnień budowlanych	INSPEKTOR MOSTOWY
1	inż. Grzegorz Wolny	PWr/SIM-38/2008, Upr.bud.72/02, SLK/BO/1055/02	nr PWr/SIM - 38 / 2008 Data przeprowadzenia przeglądu: 20.11.2018 r.
2			inż. Grzegorz Wolny Upr. bud. nr 72/02, SLK/BO/1055/02

DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA WYDZIAŁU TECHNICZNEGO:

Data:

pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA NACZELNIKA JAD (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Wydziału Technicznego):

Data:

pieczęć i podpis

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego*:

NIE DOTYCZY

- 1 Dokumentacja fotograficzna obiektu
- 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
- 3 Protokół kontroli instalacji elektrycznej
- 4 Protokół kontroli instalacji odgromowej
- 5 Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej
- 6 Protokół kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych.

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

2018.04.MMP

Numer ewidencyjny (JNI): brak

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wyk.	Jedn. miary	Szacunkowa liczba jedn.	Cena jedn. [zł]	Wartość robót [zł]	
1	Nasypy i skarpy	usunięcie nadmiaru roślinności (w ramach utrzymania) odbudowa i umocnienie stożków	2				- zł	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	sfrezowanie starej zdeformowanej i uszkodzonej nawierzchni, wykonanie nowej w-wy wyrównawczej i ścieralnej, wycinka roślinności z utwardzeniem poboczy na dojazdach	2				- zł	
3	Nawierzchnia jezdni						- zł	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	wymiana krawężników i budowa utwardzonych chodników w ramach wymiany nawierzchni jezdni	2				- zł	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Zaleca się zarządcy niezwłocznie ZLECENIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO DŹWIGARA GŁÓWNEGO - SKŁEPIENIA, ŚCIAN CZOŁOWYCH, BALUSTRAD I PRZYCZÓŁKÓW lub zlecenie wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY OBIEKTU do czasu wykonania ww. opracowań nałożyć wzmoc lustrację obiektu podczas przeglądów bieżących oraz kontrole przestrzegania oznakowania (poprawić montaż oznakowania i uzupełnić braki wygradzeń). Opisany w poz. 1-4, 13 i 15 remont wykonać wg wskazań ekspertyzy lub projektu	A				- zł	
6	Belki podporęczowe, gzymsy						- zł	
7	Urządzenia odwadniające						- zł	
8	Izolacja pomostu						- zł	
9	Konstrukcja pomostu						- zł	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						- zł	
11	Łożyska						- zł	
12	Urządzenia dylatacyjne						- zł	
13	Przyczółki	oczyszczenie i uzupełnienie ubytków spoin i materiału	2				- zł	
14	Filary						- zł	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	udroźnienie i usunięcie nadmiaru roślinności na skarpach, odbudowa i umocnienie brzegów i stabilizacja dna (próg wodny)	2				- zł	
16	Przeguby						- zł	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						- zł	
18	Urządzenia ochrony środowiska						- zł	
19	Zakotwienia ciągów						- zł	
20	Cięgna						- zł	
21	Urządzenia obce						- zł	
22	-						- zł	
23	Odstępuje się od szacunkowej wyceny wyszczególnionego rodzaju prac w niniejszym wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów, z uwagi na zmienne, lokalne warunki cenotwórcze i zakres bieżących potrzeb.						- zł	
24	Prace opisane "w ramach utrzymania", przyjmuje się, że możliwe są do wykonania przez brygady liniowe Zarządcy, w ramach rutynowych prac bieżącej kontroli, utrzymania i remontów obiektu i drogi.						- zł	
Ogółem wartość robót [zł]:								- zł

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1 inż. Grzegorz Wolny	20.11.2018 r.		
2		inż. Grzegorz Wolny	

Upr. bud. nr 72/02, SLK/BO/1055/02

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Naczelnik Wydziału Technicznego				
Naczelnik JAD				