

Miasto i Gmina Murowana Goślina

poznański
wielkopolskie



OKRESOWA KONTROLA ROCZNA
PRZEGLĄD PODSTAWOWY OBIEKTU MOSTOWEGO
PROTOKÓŁ NR 2018.07.MMP



P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY

MOST

Nr ewid. (JN1) : **brak**

Nr drogi : **DP 2025 P**

Kilometraż : **0 + 244**

Miejscowość : **Murowana Goślina**

Data przeprowadzenia przeglądu :

20.11.2018 r.

Ocena średnia obiektu : **1,82**

Ocena całego obiektu : **1,00**



P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY



wykonawca

inż. Grzegorz WOLNY

Inspektor mostowy - PWR/SIM-38/2008

Upr.bud.72/02, SLK/BO/1055/02

P.P.H.U. "MAXDROGI" Dawid Rakoczy

ul. Gen. Józefa Hallera 7, 43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 810 14 87, www.maxdrogi.pl

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ * NR
- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO * OBIEKTU MOSTOWEGO

2018.07.MMP

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JNI) :	brak					5	J A D :	302111 3 Miasto i Gmina Murowana Goślina				
2	Nr drogi :	318183 P					6	Najbliższa miejscowość :	Murowana Goślina				
3	Kilometraż :	0 + 244					7	Rodzaj i nazwa przeszkody :	rz. Trojanka				
4	Materiał konstrukcji dźwigarów :	beton zbrojony					8	Długość obiektu [m] :	12,30				
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA			
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	PT	WT	NT	UT					2	nie		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NT	UT	PT	NB	NA	PM			2	nie		
3	Nawierzchnia jezdni	RA	NA	WA	DA	PM	UM			3	nie		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki												
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	NS	AS	KS	US	KB	UB	AB		2	nie		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	KB	WB	UB					2	nie		
7	Urządzenia odwadniające												
8	Izolacja pomostu	OB.	CB	CA						0	TAK	1	
9	Konstrukcja pomostu	NB	KB	WB	UB	CB	OB.			2	TAK	1	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB	KB	OB.	CB	UB	KZ	RB		1	TAK	1	
11	Łożyska												
12	Urządzenia dylatacyjne												
13	Przyczółki	NB	KB	OB.	UB	UK	LK	RB	WB	1	TAK	1	
14	Filary												
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	WT	PT	UT	UK	PK	BT			2	nie		
16	Przeguby												
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka												
18	Urządzenia ochrony środowiska												
19	Zakotwienia cięgien												
20	Cięgna												
21	Urządzenia obce	AS	KS	NS						3	nie		
22													
23													
24													
Stan pogody:		sucho								Ocena średnia obiektu:		1,82	
Temperatura:		-2 °C								OCENA CAŁEGO OBIEKTU:		1,00	
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):													
1. brak chodników i poboczy użytkowych dla pieszych, wegetacja roślinności i zanieczyszczenia na poboczach, 2. brak nawierzchni asfaltowej na jednym z dojazdów, zanieczyszczenia, nierówności, deformacje, porost roślinności, 3. zanieczyszczenia, spękania i deformacje oraz przesunięcia wygrodzeń na nawierzchni asfaltowej, 4. uszkodzone, niekompletne i nienormatywne (wys. 0,91 m) bariery, słabo niewidoczne oznakowanie.													
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):													
Stwierdzono poważne uszkodzenia dźwigarów i przyczółków - ubytki betonu, korozję zbrojenia, spękania, wyłupanie spoin i fundamentów itp., które kwalifikują obiekt do PILNEJ PRZEBUDOWY ponieważ zagrażają katastrofą budowlaną. Należy niezwłocznie wygrodzić obiekt wg zaleceń z przeglądu z 2017 r. oraz możliwie szybko rozpocząć remont-przebudowę. OBIEKT NALEŻY ZAMKNAĆ, WYGRODZIĆ I WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA w przypadku zaobserwowania nasilenia uszkodzeń, przemieszczeń lub w czasie stanów powodziowych wód, dlatego wzmoc należy lustrację podczas przeglądów bieżących.													
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA ***													
	Parametr	Ograniczenie **								Ocena			
1	Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2	Aktualna nośność obiektu												
3	Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4	Szerokość skrajni na obiekcie												
5	Wysokość skrajni na obiekcie												
6	Skrajnia / światło pod obiektem												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis) ***:													
nie dotyczy przeglądu podstawowego													
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:													
Nie wykonano wszystkich zaleceń z przeglądu podstawowego z 2017 r.													

WNIOSKOWANE ZALECENIA			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie	
2	Ograniczenie nośności do 2,5 [Mg]	TAK	istniejące
3	Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	nie	
4	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do 400 [cm]	TAK	istniejące
5	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	nie	
6	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	nie	
7	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	nie	
8	Oznakowanie obiektu B-18 (2,5 t)	TAK	istniejące
9	Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	nie	
10	Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	nie	
11	Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12	Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**	TAK	- WARUNKOWO - PILNA PRZEBUDOWA OBIEKTU

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko		Nr uprawnień budowlanych	Data przeprowadzenia przeglądu:
1	inż. Grzegorz Wolny	PWr/SIM-38/2008, Upr.bud.72/02, SLK/BO/1055/02	20.11.2018 r.
2		inż. Grzegorz WOLNY Upr. bud. nr 72/02, SLK/BO/1055/02	

DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA WYDZIAŁU TECHNICZNEGO:

Data:

pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA NACZELNIKA JAD (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Wydziału Technicznego):

Data:

pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz.888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz.888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego*:

NIE DOTYCZY

- 1 Dokumentacja fotograficzna obiektu
- 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
- 3 Protokół kontroli instalacji elektrycznej
- 4 Protokół kontroli instalacji odgromowej
- 5 Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej
- 6 Protokół kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych.

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

2018.07.MMP

Numer ewidencyjny (JNI): brak

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wyk.	Jedn. miary	Szacunkowa liczba jedn.	Cena jedn. [zł]	Wartość robót [zł]	
1	Nasypy i skarpy	usunięcie nadmiaru roślinności i drzew odbudowa i umocnienie stożków i skarp	1				- zł	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	wykonanie nowej nawierzchni	1				- zł	
3	Nawierzchnia jezdni						- zł	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	zaplanować wykonanie chodników	1				- zł	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	wymiana na normatywne	1				- zł	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Zaleca się zarządcy niezwłocznie ZLECENIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO DŹWIGARÓW I PRZYZCÓŁKÓW lub zlecenie wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY OBIEKTU do czasu wykonania ww. prac należy wzmocnić lustrację obiektu podczas przeglądów bieżących oraz kontrole przestrzegania oznakowania (poprawić montaż oznakowania i uzupełnić braki wygradzeń). Opisany w poz. 1-5 i 15 remont wykonać wg wskazań ekspertyzy lub projektu. OBIEKT NALEŻY ZAMKNAĆ I WYGRODZIĆ WYŁĄCZYĆ Z UŻYTKOWANIA w przypadku zaobserwowania nasilenia uszkodzeń, przemieszczeń lub w czasie stanów powodziowych wód.	A				- zł	
7	Urządzenia odwadniające						- zł	
8	Izolacja pomostu						- zł	
9	Konstrukcja pomostu						- zł	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						- zł	
11	Łożyska						- zł	
12	Urządzenia dylatacyjne						- zł	
13	Przyczółki						- zł	
14	Filary						- zł	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	udrożnienie i usunięcie nadmiaru roślinności, odbudowa i umocnienie brzegów i stabilizacja dna (próg wodny)	1				- zł	
16	Przeguby						- zł	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						- zł	
18	Urządzenia ochrony środowiska						- zł	
19	Zakotwienia ciągów						- zł	
20	Cięgna						- zł	
21	Urządzenia obce	konserwacja	2				- zł	
22	-						- zł	
23	Odstępuje się od szacunkowej wyceny wyszczególnionego rodzaju prac w niniejszym wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów, z uwagi na zmienne, lokalne warunki cenotwórcze i zakres bieżących potrzeb							- zł
24	Prace opisane "w ramach utrzymania", przyjmuje się, że możliwe są do wykonania przez brygady liniowe Zarządcy, w ramach rutynowych prac bieżącej kontroli, utrzymania i remontów obiektu i drogi.							- zł
Ogółem wartość robót [zł]:								- zł

WYKONANIE PRZEBUDOWY				
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	nr PWT/SLK - 38 / 2008	Uwagi
1 inż. Grzegorz Wolny	20.11.2018 r.			
2		inż. Grzegorz WOLNY		

Upr. bud. nr 72/02, SLK/BO/1055/02

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Naczelnik Wydziału Technicznego				
Naczelnik JAD				