

Nr BI.7013.5.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
z siedzibą w Murowanej Goślinie przy pl. Powstańców Wielkopolskich 9

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej, dla zadania pn.: **Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem podejść do istniejącej instalacji w budynku sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie.**

1. Tryb udzielenia zamówienia

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - nie mają zastosowania przepisy tej ustawy

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem podejść do istniejącej instalacji w budynku sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie.”

Zakres prac związanych z wykonaniem zadania:

- Demontaż istniejącej pompy ciepła wraz z utylizacją starej pompy
- Zakup, dostawę i montaż pompy ciepła wraz z dostosowaniem podejść do istniejącej instalacji w budynku Sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie
- Wykonanie wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i zgłoszeń (dozór techniczny)
- Uruchomienie pompy ciepła wraz z regulacją instalacji CO
- Przeszkolenie wskazanego pracownika w zakresie jego obsługi.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 26.03.2021r.

4. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. – zał. Nr 2
2. Znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.- zał. Nr 2
3. Posiada odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową:
 - a) Zdolność techniczna : Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. – oświadczenie – zał. Nr 2

5. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- 1) Terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu;
- 2) Wykonawca udzieli Gminie min 36 – miesięcznej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;

- 3) Zgłaszanie wszelkich nieprzewidzianych problemów w tym ew. kolizji sieci i uzbrojenia,
- 4) Protokolarne przejęcie miejsca montażu urządzeń od Zamawiającego;
- 5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania montażu na części obiektu i terenie przyjętym od Zamawiającego;
- 6) Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę na własny koszt;
- 7) Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne urządzeń;
- 8) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Gminę w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. Termin ten nie może mieć wpływu na wydłużenie terminu niniejszej umowy;
- 9) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
- 10) Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia;
- 11) Pełna konsultacja z zamawiającym na każdym etapie realizacji prac;

6. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- a) Należy ją złożyć pisemnie - na kopercie umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „propozycja cenowa na zadanie pn. **„Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem podejść do istniejącej instalacji w budynku Sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie”** – nie otwierać przed dniem 04.03.2021r. godz. 12:00 lub mailowo na adres: i.stefanska@murowana-goslina.pl,
- b) cena końcowa w niej podana ma być wyrażone cyfrowo i słownie,
- c) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
- d) ma obejmować całość zapytania,
- e) oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
- f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- g) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu.

Termin związania ofertą:

- 1) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zmiana/wycofanie oferty:

- 1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 2) O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.



7. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena oferty brutto (C) – 100%

- Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% to 1pkt.
- Sposób obliczenia punktacji dla kryterium ceny:
 $C = (C_{min} / C_{of}) \times W_a$
C- ilość punktów przyznana danej ofercie
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
Cof – cena badanej oferty
Wa – waga = 100 pkt.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymagom.

8. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

- załącznik nr 1 - formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru,
- załącznik nr 2 – Oświadczenie
- kartę techniczną zaproponowanej pompy ciepła – zaproponowana pompa ciepła musi posiadać minimalne parametry wskazane w załączniku nr 3 zaznaczone na karcie technicznej obecnie zamontowanej pompy ciepła

9. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

- a) wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (stawka oraz kwota).

Cena podana przez Zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zaoferowana cena stanowi jedyne pełne wynagrodzenie, które stanie się należne Zleceniobiorcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zleceniobiorca akceptuje to wynagrodzenie i nie będzie żądał żadnego dodatkowego wynagrodzenia w tym.

Zlecenie zostanie rozliczone ryczałtowo.

Zleceniobiorca, po wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót wystawi fakturę na rzecz Gminy. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej faktury oraz protokołu odbioru w siedzibie Gminy. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego.

10. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Składanie wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wyłącznie w formie pisemnej złożonej w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy Placu Powstańców Wielkopolskich 9 lub drogą mail na adres i.stefanska@murowana-goslina.pl. do dnia 02.03.2021r.

11. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 04.03.2021r godz. 12:00. pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy Placu Powstańców Wielkopolskich 9. lub na adres mailowy: i.stefanska@murowana-goslina.pl.

12... Inne informacje

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i sposobie podpisania umowy.
9. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania ostatecznej propozycji cenowej.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. załącznik nr 2 – Oświadczenie
3. załącznik nr 3 – Karta techniczna obecnie zamontowanej pompy ciepła określająca minimalne wymagania techniczne nowego urządzenia


Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Oczkowski
Sekretarz Miasta i Gminy

Zastępca Kierownika Biura ds. Rozwoju i Inwestycji
-Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami


Izabela Stefańska

Podinspektor ds. zamówień publicznych


Aneta Konieczna

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

Zamawiający:
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

**Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem podejść do istniejącej instalacji w budynku
sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie**

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto:..... zł

podatek VAT % tj zł

brutto:..... zł (słownie:.....)

Zaoferowana cena stanowi jedyne pełne wynagrodzenie, które stanie się należne Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 26.03.2021 roku.

3. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami ¹⁾ / z udziałem podwykonawców ¹⁾:

Zakres robót, które zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

.....

4. Dane podmiotu składającego ofertę:

NIP REGON

Adres email do porozumiewania się z Wykonawcą:



Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym

tel.: faks:

....., dnia.....

.....

(Podpis/y osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć / pieczęćki)

1) niepotrzebne skreślić



Murowana Goślina dn.2021 r.

Załącznik Nr 2 - Oświadczenia

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

Zamawiający:

**Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina**

OŚWIADCZENIA

Dotyczące zadanie pn.:




**Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem podejść do istniejącej instalacji w
budynku sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie**

Oświadczamy, że:

- 1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i akceptujemy je w całości;
- 2) zapoznaliśmy się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskaliśmy informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
- 3) potwierdzamy przyjęcie warunków zapytania i warunków płatności zawartych w Zapytaniu ofertowym;
- 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego, tj.:
 - 1) znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej niezbędnej do wykonania zamówienia
 - 2) dysponujemy/bądź będziemy dysponować¹⁾ osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia w tym zakresie.

.....dnia.....
(Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć / pieczęćki)





Typ	WPF 20	WPF 27	WPF 52
Numer katalogowy	233003	233004	233007
Moc grzewcza przy S0/W35 (EN 14511)	21,5 kW	29,69 kW	55,83 kW
Współczynnik wydajności przy S0/W35 (EN 14511)	4,66	4,85	4,81

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35	A+++	A+++	A+++
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55	A++	A++	A++
SCOP (EN 14825)	5	5,28	5,2
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.	60 °C	60 °C	60 °C
Strumień przepływu po stronie dolnego źródła	5 m³/h	7 m³/h	13 m³/h
Projektowy przepływ znamionowy w obiegu grzewczym przy S0/W35 i 7 K	2,65 m³/h	3,65 m³/h	6,86 m³/h
Poziom mocy akustycznej W35 (EN 12102)	54 dB(A)	55 dB(A)	58 dB(A)
Napięcie znamionowe sprężarki	400 V	400 V	400 V
Wysokość	1154 mm	1154 mm	1154 mm
Szerokość	1242 mm	1242 mm	1242 mm
Głębokość	860 mm	860 mm	860 mm
Ciężar	345 kg	367 kg	539 kg

— parametry minimalne.