



Gmina Murowana Goślina

Murowana Goślina, 15 marca 2017 r.

Za potwierdzeniem odbioru

Wasz znak sprawy: -

Wpłynęło do Urzędu: 13.03.2017

Znak sprawy: ZP.271.2.2017

Referent: Daria Niemier

Telefon: +48 61 8923 663

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani
składaniem ofert**

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa dwóch parkingów buforowych typu P+R przy ul. Szkolnej i przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie oraz przebudowa ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania pt. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina””



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



*Projekt „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1920 i poz. 2260) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pisemne wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym brzmieniu:

Pytanie 1:

Czy system monitoringu dla parkingów będzie systemem autonomicznym (niezależny od istniejącego systemu monitoringu) czy ma być to system połączony z systemem już istniejącym u zamawiającego?

Ad. 1

System monitoringu będzie połączony z istniejącym systemem u zamawiającego.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju stosowanej pielęgnacji z hydrolitu na piasek polewany wodą?

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Ad. 2

Zgadza się na zastosowanie pielęgnacji piaskiem polewanym wodą zamiast hydrolitem

Pytanie 3:

Z informacji wykonawcy wynika, że kruszywo naturalne 0/31,5 jakie należy zastosować do wykonania materaca jest niedostępne na lokalnym rynku. Czy zamawiający dopuszcza zmianę na kruszywo łamane 0/31,5?

Ad. 3

Zgadza się na zastosowanie kruszywa łamanego 0/31,5 zamiast kruszywa naturalnego 0/31,5 przy wykonaniu stabilizacji podłoża przy pomocy georusztu.

Pytanie 4:

Pod pojęciem kostki EKO mieści się kilka rodzajów materiału, różniących się ceną oraz właściwościami użytkowymi. Proszę doprecyzować jaki rodzaj kostki EKO należy zastosować.

Ad. 4

Należy stosować kostki dwuteowe o otworach filtracyjnych na krótszym boku.

Pytanie 5:

Jaki rodzaj wypełnienia należy zastosować do kostki EKO. Brak takiej informacji w materiałach od zamawiającego.

Ad. 5

Wolne przestrzenie pomiędzy kostkami należy wypełnić żwirem.

Pytanie 6:

Opornik 5x30 nie występuje w ofercie żadnego z producentów wyrobów betonowych. Jaki rodzaj opornika należy zastosować?

Ad. 6

Dopuszczamy zastosowanie opornika 8x30cm lub innego rozwiązania pozwalającego na zachowanie szerokości spocznika od 33cm do 38cm. Należy spełnić zapisy §45, ust. 4 Warunków Technicznych.

Pytanie 7:

W jakiej formie należy załączyć kosztorys ofertowy? W SIWZie jest informacja o kosztorysie ofertowym w formie uproszczonej, natomiast w umowie §8 pkt 4 jest mowa o wynagrodzeniu wykonawcy na podstawie kosztorysu szczegółowego. Dodatkowo w przypadku stosowania metody uproszczonej nie ma możliwości wyodrębnienia i podania czynników cenotwórczych (R,M,S,KP, Kz oraz VAT).

Ad. 7

Do oferty należy załączyć kosztorys uproszczony, zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 8:

W którym miejscu należy wykonać ścieżkę rowerową z poz. 4.5. kosztorysu dla parkingu przy ul. Kolejowej? Brak tego elementu na projekcie zagospodarowania

Ad. 8

Ścieżka rowerowa, oraz chodnik wzdłuż ul. Kolejowej oraz zjazd na parking (na długości istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej) zostały wykonane w ramach budowy ul. Kolejowej i nie są przedmiotem budowy parkingów buforowych (i nie wchodzi w zakres tego postępowania).

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Pytanie 9:

Na planie sytuacyjnym parkingu przy ul. Kolejowej zaznaczono drzewa przewidziane do wycinki. Część z drzew nieprzewidzianych do wycięcia zostanie przysypana gruntem w ramach budowy projektowanego nasypu, co spowoduje obumaranie drzew. Oferent prosi o weryfikację projektu w tym zakresie.

Ad. 9

Skarpy nasypów należy ukształtować w sposób zapewniający zachowanie drzew.

Pytanie 10:

W ramach przebudowy ul. Szkolnej projektuje się odcinki niwelety o pochyleniu poniżej 0,5%. Ze względu na konieczność zapewnienia poprawnego spływu wody opadowej do kraterów ściekowych oferent wnioskuje o zastosowanie ścieków przykrawężnikowych na odcinkach o małym pochyleniu podłużnym

Ad. 10

Wg dokumentacji (rys. przekroje normalne) ściek przykrawężnikowy należy wykonać na całej długości odcinka ulicy Szkolnej

Pytanie 11:

W dokumentacji przetargowej na budowę parkingów podano rozbieżne dane odnośnie klasy betonu do ławy podkrawężnikowej. W opisie technicznym przewidziano ławę z betonu C20/25, natomiast zgodnie z STWiORB należy zastosować beton klasy C12/15. Oferent prosi o jednoznaczne określenie z jakiej klasy betonu ma zostać wykonana ława.

Ad. 11

Na ławy należy stosować beton zgodnie z STWiORB czyli C12/15

Pytanie 12:

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej przewiduje wykonanie w-wy ścieralnej z AC bezpośrednio na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem. W celu uniknięcia wystąpienia spękań nawierzchni bitumicznej wykonanej bezpośrednio na sztywnej podbudowie oferent wnioskuje o zastosowanie podbudowy z kruszywa łamanego pod w-wą ścieralną z AC.

Ad. 12

Ścieżka rowerowa nie jest objęta zakresem budowy parkingu (i nie wchodzi w zakres tego postępowania).

Pytanie 13:

Oferent prosi o udostępnienie specyfikacji technicznych dotyczących przebudowy ul. Szkolnej

Ad. 13

Zamawiający udostępnia brakujące dokumenty na stronie BIP Urzędu.

Pytanie 14:

Prosimy o udostępnienie dla ulicy Szkolnej kompletnej dokumentacji geotechnicznej, geologiczno – inżynierskiej, profili odwiertów geotechnicznych (przywołanych w pliku Tekst Murowana Goślina zał. od 1 do 9). Załączone zostały tylko zał. 4 i 9. Udostępnione fragmenty nie są wystarczające, brakuje w nich istotnej części danych.

Ad. 14

Zamawiający udostępnia brakujące dokumenty na stronie BIP Urzędu.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Pytanie 15:

W związku z zaprojektowaniem dwóch różnych rodzajów studni kanalizacyjnych (studnie z tworzywa i studnie betonowe) w odrębnych dokumentacjach na roboty związane z budową oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej ofert wnioskuję o zastosowanie w ramach całości prac jednego rodzaju studni tj. studni betonowych. Jako doświadczony wykonawca stwierdzamy, że zastosowanie prefabrykowanych studni betonowych jest bardziej korzystne z technicznego punktu widzenia, wybranie takiego rozwiązania pozwala na bezproblemowe rozbudowywanie dalszych odcinków sieci kanalizacji deszczowej, łatwiejszą eksploatację w okresie funkcjonowania sieci oraz mniej problematyczny montaż przykanalików wpustowych. Dodatkowo prefabrykowane studnie betonowe są materiałem trwalszym oraz bardziej odpornym na mechaniczny ruch pojazdów w porównaniu z studniami tworzywowymi. Kolejne argumenty przemawiające za zastosowaniem studni betonowych zostały podane poniżej:

- studnie betonowe są cięższe, a w związku z tym nie zachodzi ryzyko ich wyparcia, przy podniesieniu zwierciadła wody gruntowej, natomiast zastosowanie studni tworzywowych z komorą dociążającą będzie generować dodatkowe koszty, co znacznie przedraża wartość inwestycji,
- w razie wystąpienia kolizji, która w związku z koniecznością zmiany przebiegu projektowanego kanału w planie uniemożliwi włączenie kanału do kinety studni, w przypadku zastosowania studni tworzywowych konieczne jest zamówienie nowej studni, co powoduje podwyższenie wartości kontraktu oraz straty czasu związane z produkcją i dostawą, natomiast w przypadku studni betonowych można bezproblemowo zmienić geometrie kinety i przystosować ją do zaistniałej sytuacji bez zamawiania nowego elementu.

Ad. 15

Dopuszcza się zastosowanie studni betonowych pod warunkiem zachowania ich średnicy wewnętrznej oraz wykonania odpowiednich szczelnych połączeń rur ze studniami wg zaleceń producenta.

Pytanie 16:

Dotyczy wykonania zbrojenia nasypu pod parkingiem: w celu umożliwienia opracowania rzetelnej wyceny prosimy o podanie istotnych parametrów w rozumieniu normy PN-EN 13249 dla projektowanego georusztu. Zgodnie z tablicą 1 przywołanej normy parametrami istotnymi funkcjonalnie w tym przypadku są wytrzymałość na zerwanie i wydłużenie przy zerwaniu.

Ad. 16

Właściwości georusztów zostały podane w poniższej tablicy:

Parametr	Wartość/Rodzaj	Metoda badania
Polimer	Polipropylen	–
Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej niż [kN/m] - wzdłuż pasma - w poprzek pasma	>30 >30	EN ISO 10319
Wytrzymałość węzła na rozciąganie, nie mniej niż [% wytrzymałości Georuszty] - wzdłuż pasma - w poprzek pasma	95 95	GRI Test method Drexel University GG2-87

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Pytanie 17:

Dotyczy wykonania zbrojenia nasypu na odcinku ul. Szkolnej od km 0+164 do km 0+204: w celu umożliwienia opracowania rzetelnej wyceny prosimy o podanie istotnych parametrów w rozumieniu normy PN-EN 13249 dla projektowanego geosyntetyku. Zgodnie z tablicą 1 przywołanej normy parametrami istotnymi funkcjonalnie w tym przypadku są wytrzymałość na zerwanie i wydłużenie przy zerwaniu.

Ad. 17

Parametry geosiatki:

- wytrzymałość na rozciąganie (w obu kierunkach) – 100kN/m
- wydłużenie przy zerwaniu – 5%.

Pytanie 18:

Zwracam się z prośbą o podanie jednoznacznej informacji ile studzienek ściekowych jest do wykonania w zakresie Parkingu przy ul. Kolejowej, gdyż opis techniczny oraz rysunki wskazują na 4 szt. do wykonania, natomiast przedmiar Parking Kolejowa pozycja 06.43 oraz 44 sugerują, że do wykonania jest 39 szt.

Ad. 18

Należy wykonać 4 studzienki zgodnie z projektem. W przedmiarze omyłkowo podano wartość 39 szt.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach:

- **Termin składania ofert do dnia 28.03.2017 r. do godz. 10.00.**
- **Otwarcie ofert nastąpi 28.03.2017 r. o godz.10.30.**

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1920 i poz. 2260) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert oraz zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert..

Przesłane informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. BURMISTRZA

**//Krzysztof Oczkowski
Z-ca Burmistrza**

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40