



Gmina Murowana Goślina

Murowana Goślina, 21 marca 2017 r.

Za potwierdzeniem odbioru

Wasz znak sprawy: -

Wpłynęło do Urzędu: 17.03.2017

Znak sprawy: ZP.271.2.2017

Referent: Daria Niemier

Telefon: +48 61 8923 663

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani
składaniem ofert**

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „**Budowa dwóch parkingów buforowych typu P+R przy ul. Szkolnej i przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie oraz przebudowa ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania pt. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina”**”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



*Projekt „**Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina**”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1920 i poz. 2260) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pisemne wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym brzmieniu:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 17 z dnia 15.03.2017, prosimy o potwierdzenie, że podane wartości dla parametrów geosyntetyku są wartościami minimalnymi i możliwe jest zastosowanie materiału o wyższych wartościach parametrów. Podanie wartości bez zakresu tolerancji uniemożliwia dobór odpowiedniego materiału ponieważ materiał taki najprawdopodobniej nie jest produkowany. Prosimy o podanie zakresu tolerancji wskazanych wartości np. poprzez zapis „większe niż...”.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Ad. 1

Podane wartości są wartościami minimalnymi.

Przesłane informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. BURMISTRZA

**//Krzysztof Oczkowski
Z-ca Burmistrza**

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40