



NW1: REGO 1200 PE-REC-C3  
Inspekcja od góry  
Izob. 1000 Pa  
Vw=250 m³/h  
Vw=870 m³/h  
400 V AC - P=4.81 kW  
t<sub>in</sub>=20°C - t<sub>in</sub>=20°C - t<sub>in</sub>=18°C  
Wymiary: Dł. x W. x H. = 1410 x 830 x 470  
Masa 120 kg

NW2: REGO 1200 PE-REC-C3  
Inspekcja od góry  
Izob. 1000 Pa  
Vw=250 m³/h  
Vw=870 m³/h  
400 V AC - P=4.81 kW  
t<sub>in</sub>=20°C - t<sub>in</sub>=20°C - t<sub>in</sub>=18°C  
Wymiary: Dł. x W. x H. = 1410 x 830 x 470  
Masa 120 kg

KS	KLATKA SCHODOWA	16,22
DO	DŹWIG OSOBOWY	2,12
3/01	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	112,32
3/01.1	KOMUNIKACJA	10,00
3/01.2	POMIESZCZENIE BIUROWE 1	10,93
3/01.3	POMIESZCZENIE BIUROWE 2	12,88
3/01.4	POMIESZCZENIE BIUROWE 3	19,06
3/01.5	POMIESZCZENIE BIUROWE 4	12,22
3/01.6	POMIESZCZENIE BIUROWE 5	14,52
3/01.7	POMIESZCZENIE BIUROWE 6	24,83
3/01.8	KOMUNIKACJA Z ZABUDOWĄ	7,88
3/02	TOALETA OGÓLNOUŚTĘPNA	3,95
RAZEM		134,61

**UWAGA:**  
RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI  
W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ ORAZ OPRACOWANIAM I INSTALACYJNYMI.

TEMAT:			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA		
			PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DWORCÓW W MUROWANEJ GOŚLINIE I W ŁOPUCHOWIE WRAZ Z ZABUDOWANAMI PRZYLEGŁYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT. „DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA REWITALIZACJĘ DWORCÓW I TERENÓW PRZEWOROCOWYCH WZDŁUŻ LINII KOLEJOWEJ NR 356 - GMINA MUROWANA GOŚLIŃSKA” -		
INWESTOR:			GMINA MUROWANA GOŚLIŃSKA UL. POZNAŃSKA 18, 62-095 MUROWANA GOŚLIŃSKA		
ADRES BUDOWY			MUROWANA GOŚLIŃSKA, UL. KOLEJOWA 1 DZ. NR 673/6, 673/7, 287/10		
GENERALNY PROJEKTANT			BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH 61-518 POZNAŃ, UL. JANA UMŃSKIEGO 25/6 TEL/FAX: 61 639 46 16 / 61 278 63 08 www.bpi.wln.pl		
NAZWA PROJEKTU			PROJEKT BUDOWLANY		
RYSUNEK			RZUT PIĘTRA II - INSTALACJA WENTYLACJI		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY - PROJEKTANCI					
BRANŻA			IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆ		PODPIS
INSTALACJE SANITARNE			Mgr inż. Radosław Dziubczyński WKP/0339/PWCS/08 Instalacyjno - hydrauliczna		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY - SPRAWDZAJĄCY					
BRANŻA			IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆ		PODPIS
INSTALACJE SANITARNE			Mgr inż. Albert Smuconowicz WKP/0339/PWCS/12 Instalacyjno - hydrauliczna		
DATA OPRACOWANIA			SKALA		NR RYS.
03.2015			1:100		S-02.4