

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

Murowana Goślina – ul. Kochanowskiego 9

l.p.	do wykonania
1.	Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji
2.	Odnowienie powłok malarskich klatki schodowej
3.	Uzupełnienie szyb okiennych – strych
4.	Wykonanie opaski betonowej – tył budynku
5.	Uzupełnienie parapetów okiennych
6.	Klamrowanie ścian zewnętrznych – ekspertyza
7.	Naprawa drzwi wejściowych
8.	Naprawa obróbek blacharskich – rynien

Murowana Goślina – ul. Kochanowskiego 10

l.p.	do wykonania
1.	Naprawa pokrycia dachowego – dachówka
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Naprawa rynien
4.	Naprawa kominów
5.	Odnowienie powłok malarskich korytarza
6.	Naprawa drzwi wejściowych
7.	Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach nr 3 i 4
8.	Uzupełnienie parapetów okiennych

Murowana Goślina – ul. Kochanowskiego 18

l.p.	do wykonania
1.	Osuszenie ścian fundamentowych
2.	Wykonanie opaski betonowej – ściany szczytowe
3.	Docieplenie ścian wewnętrznych mieszkań na poddaszu
4.	Odnowienie powłok malarskich klatki schodowej
5.	Odnowienie ścian elewacyjnych
6.	Wymiana drzwiczek wyciorowych

Murowana Goślina – ul. Kochanowskiego 23

l.p.	do wykonania
1.	Osuszenie ścian fundamentowych
2.	Wykonanie izolacji wodoszczelnej balkonu
3.	Odnowienie powłok malarskich korytarzy
4.	Wymiana podłóg z desek w mieszkaniach nr 4, 18, 19
5.	Wykonanie instalacji odpływowej w kuchni mieszk. nr 4
6.	Wymiana instalacji elektrycznej – klatka schodowa i korytarz

Murowana Goślina – ul. Okrężna 2

l.p.	do wykonania
1.	Uzupełnienie opaski, naprawa schodów przed wejściem
2.	Docieplenie ścian szczytowych
3.	Podłączenie elementów stalowych do instalacji odgromowej - dach

Murowana Goślina – ul. Nowa 8

l.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie ścian fundamentowych
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Docieplenie ścian wewnętrznych mieszkań na poddaszu
4.	Odnowienie powłok malarskich klatki schodowej
5.	Remont elewacji
6.	Naprawa schodów drewnianych klatki schodowej

Murowana Goślina – ul. Poznańska 6

l.p.	Do wykonania
1.	Naprawa bramy wejściowej
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Osuszenie ścian fundamentowych
4.	Uzupełnienie szyb w naświetlach strychu
5.	Remont elewacji
6.	Uzupełnienie parapetów okiennych zewnętrznych
7.	Odnowienie powłok malarskich korytarza
8.	Wymiana opierzeń komina
9.	Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach nr 4 i 6

Murowana Goślina – ul. Poznańska 8

l.p.	Do wykonania
1.	Naprawa bram wejściowych
2.	Osuszenie ścian fundamentowych
3.	Docieplenie ścian wewnętrznych mieszkania na poddaszu
4.	Naprawa schodów drewnianych
5.	Remont elewacji i korytarza

Murowana Goślina – ul. Podgórna 1

l.p.	Do wykonania
1.	Wykonanie opaski betonowej
2.	Osuszenie ścian fundamentowych
3.	Remont elewacji – estetyka
4.	Naprawa schodów drewnianych
5.	Odnowienie powłok malarskich klatki schodowej
6.	Uzupełnienie szyb w oknach strychowych
7.	Docieplenie ścian wewnętrznych mieszkań poddasza
8.	Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach nr 1, 2 , 6
9.	Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej

Murowana Goślina – ul. Podgórna 4

l.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie ścian piwnicznych i fundamentowych
2.	Uzupełnienie szyb w oknach piwnicznych
3.	Wymiana bramy wejściowej
4.	Malowanie i uzupełnienie tynków – korytarz
5.	Remont elewacji
6.	Uzupełnienie posadzki betonowej – korytarz
7.	Naprawa schodów drewnianych
8.	Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 2

Murowana Goślina – ul. Poznańska 20

l.p.	Do wykonania
1.	Wykonanie izolacji rur c.o. - piwnica
2.	Uzupełnienie szyb w oknach piwnicznych
3.	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej - kotłownia

Murowana Goślina – ul. Poznańska 41

l.p.	Do wykonania
1.	Remont instalacji odgromowej
2.	Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 4
3.	Miejscowa wymiana dachówek
4.	Osuszenie ścian fundamentowych
5.	Docieplenie ścian wewnętrznych
6.	Uzupełnienie opaski betonowej
7.	Docieplenie ściany wewnętrznej mieszkania na poddaszu
8.	Otynkowanie komina - strych
9.	Naprawa rynien i rur spustowych

Murowana Goślina – ul. Poznańska 41A

l.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie ścian fundamentowych
2.	Wymiana drzwiczek wyciorowych
3.	Postawienie pieca kaflowego
4.	Wymiana stolarki okiennej – 5 szt.
5.	Wykonanie opaski betonowej
6.	Remont elewacji
7.	Osuszenie ścian fundamentowych

Murowana Goślina – ul. Przemysłowa 1

l.p.	Do wykonania
1.	Kotłownia – kotły gazowe nieprawidłowo podłączone. Brak odprowadzenia skroplin z układu kwasoodpornego – kocioł gazowy ciepłej wody. Zamontowanie układu kominowego kwasoodpornego – c.o.
2.	Naprawa opaski z płytek chodnikowych

Murowana Goślina – ul. Rogozińska 8

l.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie ścian budynku
2.	Wymiana rynien i rur spustowych
3.	Wymiana pokrycia dachowego (eternit) od podwórza
4.	Wykonanie parapetów okiennych
5.	Uzupełnienie szyb w naświetlach (ścianka kolankowa)
6.	Naprawa drzwi wejściowych
7.	Wymiana stolarki okiennej – 6 sztuk

Murowana Goślina – ul. Poznańska 6

l.p.	Do wykonania
1.	Wykonanie instalacji elektrycznej pomieszczeń wspólnych
2.	Naprawa opaski betonowej
4.	Wymiana pokrycia dachu z eternitu
5.	Miejscowe osuszenie ścian

Murowana Goślina – ul. Rogozińska 11

l.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie ścian budynku
2.	Malowanie klatki schodowej
3.	Naprawa drzwi wejściowych
4.	Remont elewacji

Murowana Goślina – ul. Rogozińska 28

l.p.	Do wykonania
1.	Budynek wymaga remontu kapitalnego – ekspertyza budowlana z 1999 roku

Murowana Goślina – ul. Wojska Polskiego 12

l.p.	Do wykonania
1.	Uzupełnienie spoin – cokół kamienny
2.	Remont elewacji
3.	Uzupełnienie rury spustowej
4.	Uzupełnienie szyb okiennych piwnicznych
5.	Naprawa drzwi wejściowych – podwórze
6.	Remont czapek kominowych
7.	Wykonanie opaski betonowej

Białężyn 11

l.p.	Do wykonania
1.	Wykonanie docieplenia ściany wewnętrznej mieszkania na poddaszu

Białężyn 19

l.p.	Do wykonania
1.	Wymiana pokrycia dachu z eternitu (od strony podwórza)
2.	Uzupełnienie spoin ścian wewnętrznych
3.	Wykonanie opaski betonowej
4.	Wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi
5.	Osuszenie ścian fundamentowych i wykonanie izolacji poziomej i pionowej
6.	Naprawa podłogi z desek w mieszkaniu nr 2
7.	Uzupełnienie szyb w oknach strychowych

Białężyn 21

l.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie i wykonanie izolacji ścian piwnicznych
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Częściowa naprawa dachu
4.	Naprawa instalacji odgromowej
5.	Remont instalacji elektrycznej (piwnica, strych, stodoła)

Boduszewo 10

l.p.	Do wykonania
1.	Naprawa schodów betonowych przed wejściem do budynku
2.	Wykonanie izolacji ścian piwnicznych
3.	Wykonanie opaski betonowej

Długa Goślina 22

l.p.	Do wykonania
1.	Naprawa schodów przed wejściem do budynku
2.	Naprawa schodów drewnianych (piwnica)
3.	Naprawa i regulacja drzwi wejściowych

Głębocko 6

l.p.	Do wykonania
1.	Wymiana pokrycia dachu z eternitu
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Montaż rynien i rur spustowych
4.	Wymiana drzwi wejściowych
5.	Montaż drzwiczek wyciorowych – 2 sztuki
6.	Wykonanie zabezpieczenia zalicznikowego

Głębocko 13

l.p.	Do wykonania
1.	Wymiana pokrycia dachu z eternitu
2.	Naprawa drzwi wejściowych
3.	Wykonanie opaski betonowej
4.	Wymiana podłogi w kuchni mieszkania nr 2
5.	Rozbiórka budynku gospodarczego

Kamińsko 11

l.p.	Do wykonania
1.	Naprawa schodów przed budynkiem
2.	Naprawa drzwi wejściowych, wykonanie daszku
3.	Uzupełnienie spoiny ścian zewnętrznych
4.	Wykonanie opaski betonowej
5.	Wymiana okna (pomieszczenie na poddaszu)
6.	Wymiana instalacji elektrycznej
7.	Wymiana podłogi z desek (pomieszczenie na poddaszu)

Łopuchowo 15

l.p.	Do wykonania
1.	Wymiana pokrycia z papy
2.	Przemurowanie kominów
3.	Wykonanie izolacji ścian piwnicznych
4.	Odnowienie powłok malarskich – elewacja
5.	Modernizacja instalacji elektrycznej - piwnica

Łopuchowo 15C

l.p.	Do wykonania
1.	Odnowienie powłok malarskich – elewacja
2.	Naprawa opaski
3.	Naprawa schodów betonowych – wejście do budynku

Przebędowo 26

l.p.	Do wykonania
1.	Wymiana pokrycia dachu z eternitu
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Wykonanie nawiewu zewnętrznego - kotłownia

Rakownia 15

l.p.	Do wykonania
1.	Uzupełnienie spoin – cokół kamienny
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Wymiana drzwiczek wyciorowych – 5 sztuk
4.	Wymiana instalacji elektrycznej – cały budynek

Starczanowo 10

l.p.	Do wykonania
1.	Naprawa schodów betonowych przez budynkiem
2.	Naprawa opaski
3.	Wykonanie izolacji ścian piwnicznych
4.	Montaż okna włączowego
5.	Wymiana instalacji elektrycznej
6.	Odnowienie ścian elewacyjnych

Wojnowo 8

l.p.	Do wykonania
1.	Wymiana drabiny kominiarskiej
2.	Remont elewacji
3.	Wykonanie opaski betonowej
4.	Odnowienie powłok malarskiej klatki schodowej
5.	Wykonanie izolacji ścian piwnicznych