



ZG-071/63/647/14

Poznań dn. 14.07.2014 r.

Zarząd Zlewni Górnej Warty
62 - 730 Dobra
Skęczniew 57
tel. 63 279 09 00
tel. 43 678 17 48

Zarząd Zlewni Noteci
85 - 056 Bydgoszcz
ul. Marcinkowskiego 1
tel. 52 376 84 50
tel. 52 322 37 66

Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty
61 - 625 Poznań
ul. Czarna Rola 4
tel. 61 827 06 00
fax 61 827 06 01

Dyrekcja RZGW Poznań
61 - 760 Poznań
ul. Szewska 1
tel. 61 856 77 00
tel. 61 852 57 31


Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

Dotyczy: interpretacji zapisu rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dn. 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Udzielając odpowiedzi na dodatkowe pytania, dotyczące szczegółów przykładowego rozwiązania układu kontrolnego części biologicznej przydomowej instalacji oczyszczającej ścieki z wykorzystaniem drenażu rozsączającego, przedstawionego w piśmie ZG-071/60/627/14, informujemy, że:

- 1/ uzasadnienie średnicy dodatkowej studzienki kontrolnej = 60 cm wynika z jej głębokości, która w każdym przypadku będzie oscylowała około 2 m a nawet może te wartość przekraczać. W studzience o tej głębokości zastosowana mniejsza średnica może uniemożliwiać lub przynajmniej skutecznie ograniczać możliwość operowania przy poborze próbek.
- 2/ głębokość studzienki rozdzielczej z racji jej funkcji jest dużo mniejsza - odległość od góry studzienki do dna wlotu rurociągu z osadnika zasadniczo nie będzie przekraczać 1 m. W takiej sytuacji studzienka o mniejszej średnicy może okazać się już wystarczająca, jednak nie powinna być ona mniejsza niż 30 cm.
- 3/ jakkolwiek zupełnie pierwotnie była mowa, że dodatkowy drenaż kontrolny może być ułożony w połowie długości drenażu rozsączającego, to prosimy aby zwrócić uwagę aby go układać w 1/3 ich długości, licząc od ich początku (tj. od studzienki rozdzielczej), jak to uwzględniono już na przekazanym poprzednio schemacie. Takie położenie przyczyni się do przechwycenia większej ilości ścieków oczyszczonych przez drenaż kontrolny.

Z poważaniem

z up. Dyrektora RZGW Poznań
mgr inż. Krystian Piechowiak
KIEROWNIK
WYDZIAŁU PLANOWANIA I GOSPODAROWANIA WODAMI