



Wągrowiec, dnia 01.08.2016 r.

IGP.271.2.3.2016.DR

Wyjaśnienia nr 1
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym pn.:
„Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn”, w tym:
Zadanie Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Kopaszyn”
Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa zjazdów”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 1

W opisie technicznym w zakresie zadania podano karczowanie krzaków. Brak takiej pozycji w kosztorysie. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Karczowanie nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Wyceny zadania należy dokonać zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.

PYTANIE NR 2

Proszę o podanie parametrów technicznych projektowanych barier drogowych tj. poziom powstrzymywania, poziom intensywności zderzenia i szerokość pracującą.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Prosimy o zastosowanie barier ochronnych stalowych o parametrach: N2 W2 A

PYTANIE NR 3

Proszę o podanie długości odcinków początkowych i końcowych dla barier ochronnych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Należy zastosować odcinki początkowe i końcowe o długości 4 m.

PYTANIE NR 4

Proszę o podanie parametrów technicznych dla lamp hybrydowych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Parametry techniczne dla lamp nie mniejsze niż:

- słup minimum 5,8 m
- źródło światła na wysokości minimum 4,0 m
- moc oprawy LED minimum 36W
- autonomiczny czas świecenia minimum 50 h
- sprawność oprawy minimum 195 lm/W



PYTANIE NR 5

Czy istnieje możliwość w ramach w/w postępowania zamiast lamp hybrydowych zastosowanie (lub literalnej zmiany w zapisie SIWZ) autonomicznych lamp fotowoltaicznych produkcji austriackiej o poniższych parametrach technicznych?

Lampy fotowoltaiczne:

- z innowacyjnym rozwiązaniem panelu 360°
- akumulator wykonany w technologii Lead Crystal lub LiFePo4zintegrowany z lampą (nie wymagane dodatkowe skrzynki przyziemne)
- nowoczesny design,
- o parametrach technicznych:

Moduły monokrystaliczne o mocy 168 Wp (8 modułów)

W module 360° Wydajność: 22,5%

Wymiary 1 modułu: 237 mm x 237 mm x 1425 mm

Akumulator 12V44Ah Lead Crystal

Warunki klimatyczne -20°C do +40°C

Żywotność akumulatora > 5 lat

Klasa ochrony IP65

OŚWIETLENIE (MODUŁ LED – CREE LED):

Moc oprawy 8-41,5W

Sprawność oprawy 198 lm/W

Strumień świetlny 1980 – 8000 lm

Autonomiczny czas świecenia 50-68h

Barwa światła 4000K Białe światło neutralne

Rozsył światła S-Optik, Q

Żywotność LED > 50 000h

Wymiary

Wysokość montażu źródła światła 4,20 m

Całkowita wysokość lampy 5,8 m

Słup wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

Kolor lampy Antracyt (RAL 7016)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Istotne dla Zamawiającego jest zachowanie parametrów lamp, które zostały określone w odpowiedzi na pytanie nr 4.

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak