



Uwagi:

1. Uziom otokowy wykonać taśmą stalową ocynkowaną FeZn 30x4mm w wykopie na głębokości 0,8m.
2. Minimalna odległość uziomu otokowego od ścian fundamentowych budynku wynosi 1,00 m.
3. Połączenia taśm w wykopie wykonać przez spawanie na zakład min. 50mm.
4. Miejsca połączeń spawanych zabezpieczyć antykorozyjnie lakierem asfaltowym.
5. Połączenia ze słupami konstrukcji hali wykonać na wysokości minimum 0,30m od posadzki.
6. W odległości 0,10m od połączenia ze słupem konstrukcji hali wykonać złącze kontrolne instalacji uziemiającej skręcane na śruby min. M8.

Oznaczenia:

— uziom otokowy FeZn 25x4mm

○ połączenia spawane

GINA WĄGROWIEC ADRES: CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC INWESTOR		UZIOM FUNDAMENTOWY TEMAT RYSUNKU		
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, DWULOKALOWY LOKALIZACJA: WERKOWO, 62-100 WĄGROWIEC DZ. NR 126 PROJEKT		mgr inż. Krzysztof Wojciech Larski PROJEKTANT WKP/0148/PWOWE/07 UPR. BUDOWL.		
SKALA	1:50	DATA	LIPIEC 2015	INSTALACYJNA - ELEKTR.
		BRANŻA	E-3	NUMER
			STRONA	10