



TN-S



Identyfikacja urządzenia	F13	F14	F15
Identyfikacja złączy	L3	L1	L2
Opis	Obwód gniazd wtyczk. 1P+N+PE kotłownia podgrzewacz owu	Obwód gniazd wtyczk. 1P+N+PE kotłownia zasilanie pieca c.o.	Rezerwa
Obwód - Moc	4000 W	2500 W	2500 W
Sposób ułożenia	w RVL24mm p/t	p/t	
Przewód - Przekrój	5x2,5 mm2	3x2,5 mm2	
Typ kabla	YDYpzo	YDYpzo	
Typ izolacji kabla	0,45/0,75 kV	0,45/0,75 kV	

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15 • tel. 07 268 05 54
62-100 WĄGROWIEC

INWESTOR GINA WĄGROWIEC ADRES: CYSTERKA 22 62-100 WĄGROWIEC	PROJEKT BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, DWULOKALOWY LOKALIZACJA: WERKOWO, 62-100 WĄGROWIEC DZ. NR 126	TEMAT RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY I WIDOK ROZDZIELNIC TB1 i TB2	PROJEKTANT mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI WKP/0148/PWOWE/07	SKALA 1:100	DATA LIPIEC 2015	NUMER RYS. E-4/3
---	---	--	--	----------------	---------------------	------------------------