

TN-S

Oznaczenia:

- ⊗ wypust oświetleniowy
- ☒ autonomiczna czujka dymu
- ⊗ oprawa nastopowa FI14W szczelna
- ⊗ oprawa oświetlenia awaryjnego LED
- ⊗ oprawa ścienna wewnętrzna
- ☒ oprawa ścienna zewnętrzna z czujnikiem zmierzchowym
- ☒ numer administr. domu podświetlany z czujnikiem zmierzchowym
- ⊗ łącznik świecznikowy p/t
- ⊗ łącznik instalacyjny jednobieg. p/t
- ⊗ łącznik jednobieg. p/t IP44
- ⊗ łącznik świecznikowy p/t IP44
- ⊗ przycisk instalac. podświetlany p/t
- ☒ czujnik ruchu z nastawą poziomu natężenia oświetlenia

STAROSTWO POWIATOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Kościuszki 15 • tel. 67 268 05 54  
62-100 WĄGROWIEC

zawłącznik CO decyzją AB. 6740.457.2016  
z dnia 30.09.2016

Uwagi:

1. Układ pracy instalacji TN-S.
2. Instalacje podtynkowe z przykryciem minimum 5mm warstwą tynku.
3. Wysokość montażu łączników instalacyjnych min. 1,20m od poziomu posadzki.
4. Wysokość wypustu oświetleniowego dla opraw ściennych wewnętrznych 2,20m od poziomu posadzki.
5. Autonomiczne czujki dymu instalować w gniazdach systemowych mocowanych do stropu.
5. Opis techniczny jest integralną częścią niniejszego opracowania.

 "PROJECT STUDIO" PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13 62-100 WĄGROWIEC	<b>GMINA WĄGROWIEC</b> ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC		1:100	WRZESIEŃ 2016
	INWESTOR <b>PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA LOKALE MIESZKALNE</b>		SKALA	DATA
	ADRES: RĄBCZYŃ 62-100 WĄGROWIEC DZ. NR EWID. 419/1 I 419/2		mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI	
	PROJEKT <b>INSTALACJE OŚWIETL. PODDASZE</b>		mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI	
	TEMAT RYSUNKU		PROJEKTOWAŁ UPR. BUD. NR WKP/0148/PWOE/07	INSTALAC.-ELEKTR. E - 1 BRANŻA NUMER STRONA