

TN-S

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15 • tel. 67 268 05 54
62-100 WĄGROWIEC

Oznaczenia:

- ⊗ wypust oświetleniowy
- ☒ autonomiczna czujka dymu
- ⊗ oprawa nastropowa FI14W szczelna
- ⊗ oprawa oświetlenia awaryjnego LED
- ⊗ oprawa naścienna wewnętrzna
- ⊗ oprawa naścienna zewnętrzna z czujnikiem zmierzchowym
- ☒ numer administr. domu podświetlany z czujnikiem zmierzchowym
- ⊗ łącznik świecznikowy p/t
- ⊗ łącznik instalacyjny jednobieg. p/t
- ⊗ łącznik jednobieg. p/t IP44
- ⊗ łącznik świecznikowy p/t IP44
- ⊗ przycisk instalac. podświetlany p/t
- ☒ czujnik ruchu z nastawą poziomu natężenia oświetlenia

Załącznik do decyzji AB. 6740.45F.2016
z dnia 30.09.2016

Uwagi:

1. Układ pracy instalacji TN-S.
2. Instalacje podtynkowe z przykryciem minimum 5mm warstwą tynku.
3. Wysokość montażu łączników instalacyjnych min. 1,20m od poziomu posadzki.
4. Wysokość wypustu oświetleniowego dla opraw naściennych wewnętrznych 2,20m od poziomu posadzki.
5. Autonomiczne czujki dymu instalować w gniazdach systemowych mocowanych do stropu.
5. Opis techniczny jest integralną częścią niniejszego opracowania.



"PROJECT STUDIO"

PROJEKTOWANIE
NADZOROWANIE
OBSŁUGA INWESTYCJI

UL. CYSTERSKA 6/13
62-100 WĄGROWIEC

GMINA WĄGROWIEC

ADRES: UL. CYSTERSKA 22
62-100 WĄGROWIEC

INWESTOR
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU KOMUNALNEGO
NA LOKALE MIESZKALNE

ADRES: RĄBCZYN
62-100 WĄGROWIEC

PROJEKT DZ. NR EWID. 419/1 1419/2

INSTALACJE OŚWIETLENIOWE PARTER

TEMAT RYSUNKU

1:100

SKALA

WRZESIEŃ 2016

DATA

mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI

OPRACOWAŁ UPR. BUD. NR WKP/0148/PWOE/07

mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI

PROJEKTOWAŁ UPR. BUD. NR WKP/0148/PWOE/07

INSTALAC.-ELEKTR.

BRANŻA

E - 5

NUMER

STRONA

STRONA