

TN-S

STAROSTWO POWIATOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Kościuszki 15 • tel. 67 268 05 54  
62-100 WĄGROWIEC

Oznaczenia:

- gniazdo wtyczk. 1P+N+PE/16A p/t  
gniazdo wtyczk. 1P+N+PE/16A IP44  
TM rozdzielnica główna obiektu  
GSU główna szyna uziemiająca  
TGL tablica główna licznikowa

załącznik do decyzji 18.6740-15F.2016  
z dnia 30.09.2016

Uwagi:

1. Układ pracy instalacji TN-S.
2. Instalacje podtynkowe z przykryciem minimum 5mm warstwą tynku.
3. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych od poziomu posadzki w pokojach i korytarzach 0,30m ; w kuchniach 1,10m.
4. Gniazda wtyczkowe 3P+N+PE montować wraz z rozłącznikiem 25A w obudowie IP55.
5. Opis techniczny jest integralną częścią niniejszego opracowania.

<div><p><b>"PROJECT STUDIO"</b></p><p>PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OŚLUGA INWESTYCJI</p><p>UL. CYSTERSKA 6/13 62-100 WĄGROWIEC</p></div>	<b>GMINA WĄGROWIEC</b> ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC		1:100 WRZESIEŃ 2016	
	INWESTOR	<b>PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA LOKALE MIESZKALNE</b> ADRES: RĄBCZYŃ 62-100 WĄGROWIEC DZ. NR EWID. 419/1 I 419/2	SKALA	DATA
	PROJEKT		mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI OPRACOWAŁ UPR. BUD. NR WKP/0148/PWOE/07	
			mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI PROJEKTOWAŁ UPR. BUD. NR WKP/0148/PWOE/07	
	<b>INSTALACJE GN. WTYK. PODDASZE</b> TEMAT RYSUNKU		INSTALAC.-ELEKTR. BRANŻA	E - 2 NUMER