

TN-S

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Oznaczenia:

- ⌋ gniazdo wtyczk. 1P+N+PE/16A p/t
⌋ gniazdo wtyczk. 1P+N+PE/16A IP44
TM rozdzielnica główna obiektu
GSU główna szyna uziemiająca
TGL tablica główna licznikowa

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15 • tel. 87 268 05 54
62-100 WĄGROWIEC

załącznik do decyzji AB. 6740-45f. 2016
z dnia 30-09-2016

Uwagi:

1. Układ pracy instalacji TN-S.
2. Instalacje podtynkowe z przykryciem minimum 5mm warstwą tynku.
3. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych od poziomu posadzki w pokojach i korytarzach 0,30m ; w kuchniach 1,10m.
4. Gniazda wtyczkowe 3P+N+PE montować wraz z rozłącznikiem 25A w obudowie IP55.
5. Opis techniczny jest integralną częścią niniejszego opracowania.



"PROJECT STUDIO"

PROJEKTOWANIE
NADZOROWANIE
OBSŁUGA INWESTYCJI

UL. CYSTERSKA 6/13
62-100 WĄGROWIEC

GMINA WĄGROWIEC

ADRES: UL. CYSTERSKA 22
62-100 WĄGROWIEC

INWESTOR
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU KOMUNALNEGO
NA LOKALE MIESZKALNE

ADRES: RĄBCZYŃ
62-100 WĄGROWIEC

PROJEKT DZ. NR EWID. 419/1 I 419/2

INSTALACJE GN. WTYK. PIĘTRO

TEMAT RYSUNKU

1:100

SKALA

WRZESIEŃ 2016

DATA

mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI

OPRACOWAŁ UPR. BUD. NR WKP/0148/PWOE/07

mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI

PROJEKTOWAŁ UPR. BUD. NR WKP/0148/PWOE/07

INSTALAC.-ELEKTR.

BRANŻA

E - 4

NUMER

STRONA