

TN-S

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15 • tel. 67 268 05 51
62-100 WĄGROWIEC

AL. 6740. 157. 2016

30.09.2016

- Oznaczenia:
- gniazdo wtyczk. 1P+N+PE/16A p/t
 - gniazdo wtyczk. 1P+N+PE/16A IP44
 - TM rozdzielnica główna obiektu
 - GSU główna szyna uziemiająca
 - TGL tablica główna licznikowa

Uwagi:

1. Układ pracy instalacji TN-S.
2. Instalacje podtynkowe z przykryciem minimum 5mm warstwą tynku.
3. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych od poziomu posadzki w pokojach i korytarzach 0,30m ; w kuchniach 1,10m.
4. Gniazda wtyczkowe 3P+N+PE montować wraz z rozłącznikiem 25A w obudowie IP55.
5. Opis techniczny jest integralną częścią niniejszego opracowania.

 <p>"PROJECT STUDIO" PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13 62-100 WĄGROWIEC</p>	<p>GMINA WĄGROWIEC ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC</p>		1:100	WRZESIEŃ 2016
	<p>INWESTOR PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA LOKALE MIESZKALNE</p>		SKALA	DATA
	<p>ADRES: RĄBCZYŃ 62-100 WĄGROWIEC DZ. NR EWID. 419/1 I 419/2</p>		mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI	
	PROJEKT		OPRACOWAŁ UPR. BUD. NR WKP/0148/PWOE/07	
	<p>INSTALACJE GN. WTYK. PARTER</p>		PROJEKTOWAŁ	mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI
TEMAT RYSUNKU		UPR. BUD. NR WKP/0148/PWOE/07		
		INSTALAC.-ELEKTR.	E - 6	
		BRANŻA	NUMER	STRONA

