

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościelna 15 • tel. 67 268 05 54
62-100 WĄGROWIEC

OZNACZENIA:

RZS Rozdzielnica Zasilająco-Sterująca

Grzejniki elektryczne

Gniazdo ~230V, IP44

Trasy kablowe: korytka siatkowe ze stali ocynkowanej odpowiednio 200x60 i 100x60, na uchytach systemowych. podejścia do gniazd, łączników i opraw rurkami z PVC. podejścia do urządzeń wykonać rurą osłonową typu "peszel" przejścia przez ściany wykonać rurami przepustowymi fi75 HDPE. korytka siatkowe w chlorowni – ze stali k/o

Oprawa 2x58W, IP65

Oprawa RONDO LED16W

z czujn, ruchu, IP65

Łącznik schodowy, IP44

Łącznik jednobiegunowy, IP44

Łącznik dwubiegunowy, IP44

Oprawa ewakuacyjna, LED, IP65

Moduł awaryjny, 3h

Urządzenia technologiczne

PS Pompy Sieciowe

PP Pompa Płuczna



D1 Dmuchawa

SP1 Sprężarka

OS1 Osuszacz powietrza

PT1 Czujnik wilgotności i temperatury PT1

ppoz Wyłącznik awaryjny (ppoz)

 Usługi Projektowo - Budowlane, Nadzór Budowlany "PIO-BUD" 64-800 Chodzież Rataje ul. Skryta 14	"PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI OCHODZA"		STADIUM projekt budowlany
	<u>INWESTOR:</u> GMINA WĄGROWIEC UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC		BRANŻA elektryczna
			DATA 11.2016
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT nr uprawnień	mgr inż. M. Woźniowski upr. 7342/1853/94		1:50
SPRAWDZAJĄCY nr uprawnień	mgr inż. J. Pałasz upr.bud. GP-7342/1619/91/92		NR RYSUNKU E.06
TEMAT	Stacja uzdatniania wody - rzut instalacji elektrycznych		