

**URZĄD GMINY
WĄGROWIEC**

ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 26-80-800, fax 67 26-80-803
NIP 766-11-40-405, REGON 000548057

Wągrowiec, dnia 23.01.2018 r.

IGP.271.1.1.2018.FZ

**Wyjaśnienie Nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym pn.:
„Poprawa infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez przebudowę
i rozbudowę istniejących obiektów gminnych
w Pawłowie Żońskim i Łeknie, Gmina Wągrowiec”, w tym:
Część I „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po
byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim”, w tym:
Zadanie Nr 1 „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po
byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim”,
Zadanie Nr 2 „Rozbiórka budynku toalet zewnętrznych”.
Część II „Przebudowa budynku przedszkola w Łeknie”.**

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 2

W przedmiarze robót w dziale stolarka okienna napisane jest, że okna mają być szklone podwójne i posiadać parametr $U=0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Czy parametr U odnosi się do całego okna czy tylko do szklenia? Jeżeli parametr dotyczy całego okna konieczne będzie zastosowanie pakietu trzyszybowego i grubszego profilu okiennego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający informuje, że współczynnik przenikania ciepła U opisany w poz. 121 i 122 przedmiaru robót branży budowlanej dla Części I oraz w poz. 56 i 57 przedmiaru robót branży budowlanej dla Części II dotyczy całego okna a nie wyłącznie pakietu szybowego. Wartość tego współczynnika nie może być większa niż $0,90 \text{ [W/m}^2\cdot\text{K]}$ dla każdego z okien. Wykonawca jest zobowiązany zastosować taki pakiet szybowy i profil okienny, aby możliwe było uzyskanie w/w wymaganych parametrów dla każdego okna.


inż. Przemysław Majchrzak