



PRZEKRÓJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODÓW PVC skala 1:25





Uwagi:

1. Przy realizacji robót ziemnych, należy stosować wymagania normy PN-B-10736
2. Zastosowano wymagania wynikające z obliczeń statycznych, zgodnych z ATV A 127
3. Szerokość wykopu $B=1,00\text{m}$ dla rur $dn \leq 200\text{mm}$
4. Wymiary podano w [cm]

PRZEKRÓJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODÓW Z PE skala 1:25



 AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ "APIS" 64-920 Pił.A, ul. kondratowicza 6; tel: (67) 212-00-88, e-mail: apis@apis.pila.pl			
Inwestor Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu 62 - 100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A			
Obiekt		Kanalizacja sanitarna we wsi Ochodza gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie	
Temat Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza.			
Branża Sanitarna		Stadium Projekt Budowlany	
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rodziewicz	WK/P/143/POOS/12	
Opracował:	mgr inż. Kamila Leiszys		
Sprawdził:	mgr inż. Helena Rodziewicz	WK/P/114/POOS/06	
Treść rys.		Skala 1:25	Data 2012-10-02
Przekrój wykopu dla rur PVC i PE		Nr rys. 28	Index: 1