



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

GZGKiM.50360-52/14.AD

Wągrowiec, 29.10.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ NR WP.157/10/2014

Wnioskodawca:

GMINA WĄGROWIEC

ul. Cysterska 22

62-100 Wągrowiec

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15, tel. 67 268 05 54
62-100 WĄGROWIEC

Na podstawie wniosku Inwestora z dnia **22.10.2014**, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, wydaje zapewnienie dostawy wody i następujące warunki przyłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości: „**zaplecze sanitarne dla ścieżki przyrodniczej Bracholińska Ostoja**” (szt.1).

- I. Miejsce dostawy i odbioru wody: **Bracholin nr dz. 85.**
- II. Zadeklarowana ilość pobieranej wody: **0,1l/s p. poż.**
- III. Miejsce podłączenia przyłącza do sieci wodociągowej i jej parametry techniczne, w tym średnica wodociągu: **istniejący – wodociąg PVC dn:110mm** (na wysokości działki nr 85 w pasie drogowym działka nr 51).
- IV. Parametry techniczne przyłącza:
 1. Indywidualne przyłącze wody dla nieruchomości - średnica przyłącza wodnego od wodociągu do budynku zgodna z poborem wody, jednak nie mniejsza niż 32mm (**PE 32x2,4 mm**).
 2. Włączenie do istniejącego wodociągu **PVC 110 (koszty robocizny oraz zakupu materiałów) zostanie wykonane na koszt Gminy Wągrowiec - GZGKiM w Wągrowcu** w zakresie: wykonawstwo za pomocą zestawu przyłączeniowego do rur miękkich - opaski z zasuwą, d:40/30mm, zasuwa z gwintem wewnętrznym dn:32mm i złączką ISO do rur PE 32x2,4mm, wyposażona w obudowę z trzpieniem teleskopowym wraz ze skrzynką uliczną wraz oraz z wykonaniem betonowej wylewki w celu zabezpieczenia zasuwy przed przemieszczaniem się.
 3. Rurę przyłącza wodociągowego, należy układać na takim poziomie aby zapewnić w najpłytszym miejscu posadowionej rury - przykrycie gruntem min 1,5m.
 4. Wykonane przyłącze należy poddać próbie ciśnieniowej hydraulicznej zgodnie z **PN-81/B 10725**.
 5. Na warstwę obsypki rury położyć folię znacznikową koloru niebieskiego z zatopionym przewodem w celu oznaczenia trasy przyłącza wodociągowego.
 6. Wszystkie użyte materiały do budowy przyłącza posiadały dopuszczenie do stosowania w budownictwie, oraz muszą posiadać świadectwa sanitarne, dopuszczające materiały do przesyłania wody.
 7. Na trasie projektowanego przyłącza wodociągowego w pasie 2,0m nie stosować urządzania elementów ozdób terenu, nasadzania drzew i krzewów a także nawierzchni z wylewanego betonu lub asfaltu. Utwardzenie może być z elementów rozbielanych np. kostka, płytki, chodnik.
 8. Wnioskodawca: zobowiązuje się do zapewnienia niezawodnego działania przyłącza w szczególności poprzez: ponoszenie wszystkich kosztów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i remontami przyłącza, w tym kosztów usunięcia awarii przyłącza.



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15, tel. 67 269 05 54
62-100 Wągrowiec

- V. Medium: **Woda** - jakość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417).
- VI. Minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy i odbioru wody, mierzone przy wodomierzu głównym: **Minimalne 0,05MPa. Maksymalne 0,6MPa.**
- VII. Wymagania dotyczące dokonywania i kontroli dostawy, odbioru wody oraz miejsca zainstalowania układu pomiarowego: **Wodomierz typu : TRP-1,6 hybrydowy (DN-20mm).** Przed i za wodomierzem należy zamontować **zawór przelotowy żeliwny grzybkowy.** Wodomierz należy zamontować, stosując **fabryczny zestaw montażowy pod wodomierz (konsolę wodomierzową).** Na wysokości od 40 do 100cm od poziomu posadzki, min 100cm od wejścia. W przypadku posadowienia wodomierza w studni wodomierzowej, inwestor montuje szczelną studnię dn:1000mm wraz z włazem dn:600mm i stopniami oraz fabryczny zestaw montażowy pod wodomierz.
Za zaworem, za zestawem montażowym wodomierza, od strony instalacji wewnętrznej bezwzględnie należy zamontować **zawór antyskażeniowy.** Przed zaworem antyskażeniowym należy zamontować **filtr siatkowy** zgodnie z (PN-EN 13443-1:2004)
- VIII. **Wodomierz dostarcza i montuje Zakład** po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego przyłącza.
- IX. Granica własności przyłącza: **Przyłącze wodociągowe stanowi własność wnioskodawcy.**
- X. Wnioskodawca wykonuje przyłącze na zasadach:
- opracowuje dokumentację budowlaną projektowanego przyłącza, następnie w celu jej uzgodnienia przedstawia dwa egzemplarze dokumentacji w Zakładzie,
 - wykona przyłącze (za wyjątkiem zakresu wskazanego w ust. IV pkt 2) własnym staraniem lub przez wykonawcę, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi i wiedzą techniczną,
 - powiadomi (na piśmie) Zakład o przystąpieniu do odbioru przyłącza i zakończeniu robót budowlano-montażowych co najmniej na 7 dni przed przystąpieniem do odbioru,
 - Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wągrowiec nr XL/337/2013 z dnia 23 października 2013r. w sprawie taryf za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Wągrowiec, **dokona wpłaty na rzecz Zakładu za przyłączenie do urządzeń wodociągowych Gminy Wągrowiec,** zgodnie z obowiązującymi stawkami,
 - warunkiem koniecznym do dokonania pozytywnego odbioru wykonanego przyłącza jest **wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza,** przed zasypaniem przyłącza przez uprawnionego geodetę,
 - podstawą do zawarcia umowy jest pozytywny protokół odbioru wykonanych robót, (umowa powinna zostać **podpisana w ciągu 7 dni** od dnia odbioru technicznego).
- XI. Warunki techniczne są ważne przez okres dwóch lat, od daty wystawienia.

Inwestor

Zakład

DYREKTOR ZAKŁADU