



UWAGA:

1. URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PN IEC 61024.
2. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE UŁOŻYĆ W RB 28 PT, W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH.
3. METALOWE CZĘŚCI BUDYNKU, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DACHU, PRZYŁĄCZYĆ DO ZWODÓW.



		PRACOWNIA USŁUGOWO - PROJEKTOWA TADEUSZ PRZYBYŁ 62-100 Wągrowiec, ul. Reja 24	
Inwestor	Gmina Wągrowiec 62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22		
Obiekt	BUDYNEK SOCJALNY-ZAPLECZE SOCJALNO SANITARNE DLA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ BRACHOLIŃSKA OSTOJA - dz. nr 85		
Treść rysunku	INSTALACJA PIORUNOCHRONNA		
Projektant	Krzysztof Stoś	Upr. GP.7342/1868/94 par. 13 ust. 1 pkt 4 lit. d w spec. inst. inżynierskiej w zakr. sieci i inst. elektrycznych	
Data:	listopad 2014	Skala: 1 : 100	Nr rys. 5