



- RZ** ROZDZIELNIA RG XL 3-160 WNEKOWA  
(995 x 670 x 178) IP 40 Icc 6 kA PRZY 400/230 V
- TCW 216/236** TCW 216/236 2 x TL-D 36 W / 830
- TCW 596/258** TCW 596/258 D6 2 x TL-D 58 W / 830
- TCW 216/136** TCW 216/136 1 x TL-D 36 W / 830
- FWC 120** FWC 120 - PL - C / 2P 18 W 230 V 11KP
- H 207** H-207-1/8/3/0/A ALU M  
OPRAWA OŚWIEPLENIA AWARYJNEGO
- OPRAWY OŚWIEPLENIOWE WYPOSAŻONE  
W MODUŁ AWARYJNEGO ZASILANIA
- WENTYLATOR - 13 W  
WŁĄCZANY WYŁĄCZNIKIEM ŚWIATŁA
- ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY HERMETYCZNY - 10A - 250V - IP44
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY HERMETYCZNY - 10A - 250V - IP44
- PUSZKI ROZGAŁĘŻNE
- PRZEWÓD YKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> W RURZE RK 18 mm
- PRZEWÓD YDY 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> W RURZE RK 20 mm
- PRZEWÓD YDY 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> W RURZE RK 20 mm

## ZASILANIE W UKŁADZIE TN - S

 <p><b>PRACOWNIA USŁUGOWO - PROJEKTOWA</b> <b>TADEUSZ PRZYBYŁ</b> 62-100 Wągrowiec, ul. Reja 24</p>	
Inwestor	Gmina Wągrowiec 62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22
Obiekt	BUDYNEK SOCJALNY-ZAPLECZKO SOCJALNO SANITARNE DLA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ BRACHOLIŃSKA OSTOJA - dz. nr 85
Treść rysunku	OBWÓD OŚWIEPLENIA
Projektant	Krzysztof Stoś
Data:	listopad 2014
Skala:	1 : 100
Nr rys.	3