





- 25 - 25/2,3
- 20 - 20/2,0
- 16 - 16/2,0

### OZNACZENIA :

- 1** KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNY  
Z PODAJNIKIEM ROTOROWYM, ŚLIMAKOWY  
NA EKO GROSZEK LUB PELET O MOCY 19,0 kW
-  WENTYLATOR - 13 W - 95,0 m<sup>3</sup>/h  
WŁĄCZANY WYŁĄCZNIKIEM ŚWIĄTŁA
-  WENTYLATOR HXM - 250 - 60 W - 780,0 m<sup>3</sup>/h
-  NAWIETRZAK 60 x 204 mm Z ZAWOREM ZWROTNYM  
ORAZ KRATKĄ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ
-  NAWIEW "Z" 14,0 x 20,0 cm
- 22/30/100 GRZEJNIKI PŁYTOWE
- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ZASILANIE - RURY PEX-a
- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POWRÓT - RURY PEX-a



**PRACOWNIA USŁUGOWO - PROJEKTOWA**  
**TADEUSZ PRZYBYŁ**  
**62-100 Wągrowiec, ul. Reja 24**

**Gmina Wągrowiec**  
62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22

Poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnej  
szkoły w Kopaszynie z przeznaczeniem na cele publiczne  
62-100 Wągrowiec, Kopaszyn - dz. nr 74

Treść rysunku	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
---------------	-----------------------------------

Projektant	Tadeusz Przybył	nr upr. bud. 1/68 z par. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 w specj. instal. i urząd. sanitarnych
------------	-----------------	--

Data: sierpień 2018

Skala: 1 : 100

Nr rvs. 1