

OŚM.6220.40.2019.OŚ

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. 2019, poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku CENTRALNEJ GRUPY ENERGETYCZNEJ S.A., Posada ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

orzekam

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. *Budowa w obrębach Kaliska oraz Tarnowo Pałuckie, gm. Wągrowiec elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN.*

II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

- 1) Pod farmę fotowoltaiczną przeznaczyć łącznie do 120 ha powierzchni działek nr ewid. 30/6 (do 32 ha), 33/9 (do 32,6 ha), 35 (do 15,9 ha), 38 (do 11,5 ha) obręb Kaliska oraz na działkach 10/3 (do 6,4 ha), 10/2 (do 19 ha), 10/1 (do 2,6 ha) obręb Tarnowo Pałuckie, gmina Wągrowiec;
- 2) W związku z realizacją inwestycji nie prowadzić wycinki drzew i krzewów;
- 3) Istniejące nieużytki na działkach nr ewid. 33/9 i 35, obr. Kaliska oraz istniejące rowy melioracyjne wyłączyć spod realizacji przedsięwzięcia;
- 4) Farmę fotowoltaiczną podzielić na 6 sektorów. Każdy z sektorów ogrodzić indywidualnym ogrodzeniem. Minimalna odległość między ogrodzeniami sąsiednich sektorów powinna wynosić 7 m;
- 5) Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej;
- 6) Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem;

- 7) Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów;
- 8) Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego;
- 9) Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m nad powierzchnią ziemi;
- 10) W przypadku zastosowania transformatorów olejowych wyposażać je w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej;
- 11) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wyłącznie wodę, ewentualnie z użyciem środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń;
- 12) Prowadzenie prac budowlanych ograniczyć do pory dnia, to jest: 6:00 – 22:00;
- 13) Przed podjęciem prac związanych z budową elektrowni fotowoltaicznej należy wykonać badania archeologiczne, a ich wyniki przedstawić konserwatorowi zabytków;
- 14) Wykryte kolizje z sieciami melioracji szczegółowej przebudować pod nadzorem Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu, zapewniając im sprawność przez cały okres żywotności sieci drenarskiej.

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 oraz lokalizację planowanej inwestycji przedstawioną w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 21.11.2019 r. (data wpływu do Urzędu 25.11.2019 r.) CENTRALNA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Posada ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *Budowa w obrębach Kaliska oraz Tarnowo Pałuckie, gm. Wągrowiec elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN*. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewid. 30/6, 33/9, 35, 38 obręb Kaliska oraz 10/3, 10/2, 10/1 obręb Tarnowo Pałuckie, gm. Wągrowiec.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej *ustawą* ooś, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Wągrowiec.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej w listopadzie 2019 r. przez dr inż. M. Sikorskiego, ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN.

Planowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. 2019, poz. 1839), tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż obszary objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęłą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie, zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego*, w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*, jeżeli liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z powyższym, uwzględniając ilość stron postępowania przekraczającą 10, Wójt Gminy Wągrowiec obwieszczeniem z dnia 9.12.2019 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z powyższym obwieszczenie zostało podane do wiadomości stron poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wągrowiec w terminie od 9.12.2019 r. do 27.12.2019 r. oraz poprzez wywieszone w miejscowości Kaliska w terminie od 10.12.2019 r. do 27.12.2019 r. oraz w miejscowości Tarnowo Pałuckie w terminie od 11.12.2019 r. do 30.12.2019 r..

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy ooś* obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.

W związku z powyższym, pismami z dnia 9.12.2019 roku wniesiono do właściwych organów o zajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie. W w/w pismach skierowanym do organów opiniujących tutejszy Urząd wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu opinią sanitarną nr ON.NS-452-3-33/19 z dnia 23.12.2019 roku stanął na stanowisku, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu opinią znak: PO.ZZŚ.4.435.563.1.2019.MDB z dnia 23.12.2019 roku również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia ww. oceny.

Planowaną inwestycję zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4220.1532.2019.MDK.4 z dnia 10.02.2020 roku, w którym stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i ust. 3a ustawy oos, w swojej opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

- 1) Pod farmę fotowoltaiczną przeznaczyć łącznie do 120 ha powierzchni działek nr ewid. 30/6 (do 32 ha), 33/9 (do 32,6 ha), 35 (do 15,9 ha), 38 (do 11,5 ha) obręb Kaliska oraz na działkach 10/3 (do 6,4 ha), 10/2 (do 19 ha), 10/1 (do 2,6 ha) obręb Tarnowo Pałuckie, gmina Wągrowiec;
- 2) W związku z realizacją inwestycji nie prowadzić wycinki drzew i krzewów;
- 3) Istniejące nieużytki na działkach nr ewid. 33/9 i 35, obr. Kaliska oraz istniejące rowy melioracyjne wyłączyć spod realizacji przedsięwzięcia;
- 4) Farmę fotowoltaiczną podzielić na 6 sektorów. Każdy z sektorów ogrodzić indywidualnym ogrodzeniem. Minimalna odległość między ogrodzeniami sąsiednich sektorów powinna wynosić 7 m;
- 5) Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej;
- 6) Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem;
- 7) Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów;
- 8) Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego;
- 9) Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m nad powierzchnią ziemi;
- 10) W przypadku zastosowania transformatorów olejowych wyposażać je w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej;
- 11) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wyłącznie wodę, ewentualnie z użyciem środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń.

Powyższe warunki i wymagania, które znalazły swoje odzwierciedlenie w sentencji niniejszej decyzji, to zagadnienia, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b lub c ustawy ooś, tj. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich; wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, lub nałożenia obowiązku działań związanych z unikaniem, zapobieganiem, ograniczaniem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zatem nie wymaga zaopiniowania przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Łączna powierzchnia działek, na których planowana jest lokalizacja inwestycji wynosi 185,94 ha, z czego pod farmę fotowoltaiczną przeznaczone zostanie do 120 ha. W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się zainstalować od 125 000 do 500 000 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW, moc pojedynczego modułu od 200 W do 800 W. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie pod kątem 5-40 stopni. Konstrukcja wsporcza dla paneli będzie wykonana z kształtowników stalowych o niewielkich przekrojach zabezpieczonych przed korozją fabryczną ogniwową powłoką cynkową. Poszczególne panele zostaną połączone kablami układanymi pod panelami na konstrukcji wsporczej lub w rurkach osłonowych. Wysokość konstrukcji montażowej nie przekroczy 4 m n.p.t. Na terenie planowanej inwestycji przewiduje się posadowienie do czterdziestu kontenerowych stacji transformatorowych oraz stację GPO (Główny Punkt Odbiorczy) wyposażoną w sanitariat. Farma fotowoltaiczna podzielona będzie na 6 sektorów. Panele wyposażone zostaną w powłokę antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi olśniewania.

Źródłami emisji hałasu do środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia będą urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia. Uciążliwości związane z emisją hałasu będą krótkotrwałe i odwracalne. W fazie eksploatacji źródłem hałasu będą inwertery

oraz stacje transformatorowe typu kontenerowego o jednostkowej mocy do 4MW. Najbliższe istniejące zabudowania oddalone są o ok. 20 m na południe od działki 33/9 za ciekim wodnym. Najbliższe zabudowania oddalone są o ok. 253 m od planowanej stacji GPO zlokalizowanej na działce nr 38, w kierunku północno-zachodnim. Transformatory na działce nr 30/6 planuje się zlokalizować w odległości ok. 294 m od najbliższych zabudowań w kierunku wschodnim, a na działce nr 10/3 w odległości ok. 358 m w kierunku północno-wschodnim. Biorąc powyższe pod uwagę, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia na działce o nr ewid. 38, obręb Kaliska, w części północno-wschodniej oraz wschodniej planowane są inne instalacje fotowoltaiczna. W przypadku realizacji obu przedsięwzięć będzie ono postrzegane jako jeden obszar pokryty panelami. W odległości około 400 m na wschód od planowanego przedsięwzięcia, na działce nr 1/5, obręb Tarnowo Pałuckie planowana jest też instalacja fotowoltaiczna. Przeprowadzona analiza wykazała, iż biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania, a także realizację przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi warunkami w niniejszej decyzji, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to oddziaływanie okresowe, punktowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Elektrownia fotowoltaiczna w trakcie eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska. W związku z powyższym nie przewiduje się jej negatywnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Eksploatacja inwestycji, przy realizacji z obowiązującymi przepisami i normami, ograniczy ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczą wrażliwość inwestycji na postępujące zmiany klimatu. Przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotny na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W planowanej stacji GPO będzie znajdował się sanitariat z którego ścieki socjalno-bytowe będą kierowane do bezodpływowego zbiornika, a następnie po jego wypełnieniu ścieki będą odbierane przez wyspecjalizowany podmiot na podstawie zawartej umowy. Wody opadowe i roztopowe będą infiltrować w grunt, w obrębie działek przeznaczonych pod inwestycję. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego transformatory posadowione zostaną w stacjach transformatorowych typu kontenerowego. Zastosowane zostaną transformatory żywiczne (suche) lub olejowe. W razie konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod transformatorami zostaną zamontowane szczelne misy, mogące zmagazynować całą objętość oleju.

Mycie paneli odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu czystej wody i środków biodegradowalnych. Wnioskodawca rozważa również możliwość stosowania bezwodnej technologii czyszczenia paneli. Inwestycja podczas eksploatacji będzie generować niewielkie ilości odpadów, związane z utrzymaniem i konserwacją paneli oraz ewentualnymi pracami

remontowymi. Odpady wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Uwzględniając powyższe stwierdza się, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na środowisko gruntowo – wodne. Realizacja inwestycji na wpłynie znacząco negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną (w tym strefy ochronne ujęć wód) oraz wody powierzchniowe.

Inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach uzdrowiskowych, wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych oraz na terenach o dużej gęstości zaludnienia. W odległości ok. 50 m na północ oraz północny zachód od planowanego przedsięwzięcia znajdują się obszary leśne. Natomiast w odległości około 330 m na południe od planowanego przedsięwzięcia znajduje się Jezioro Rgielskie. Nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska, w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Część działek przeznaczonych pod realizację inwestycji zlokalizowanych jest na terenie występowania zespołów stanowisk archeologicznych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków:

- działka nr ewid. 30/6 obręb Kaliska – numer obszaru AZP 43-30/146,
- działka nr ewid. 33/9 obręb Kaliska – numer obszaru AZP 43-30/142,
- działka nr ewid. 35 obręb Kaliska – numer obszaru AZP 43-30/153,
- działka nr ewid. 38 obręb Kaliska – numer obszaru AZP 43-30/154.

W związku z powyższym przed podjęciem prac związanych z budową elektrowni fotowoltaicznej Inwestor zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań archeologicznych i przedstawienia ich wyników konserwatorowi zabytków.

Na etapie likwidacji należy zastosować wszelkie zabezpieczenia środowiska tożsame z zabezpieczeniami stosowanymi na etapie budowy, tj. na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, prace prowadzić wyłącznie w porze dnia, wytworzone odpady zagospodarować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na etapie likwidacji należy przeprowadzić rekultywację, która będzie miała na celu przywrócenie środowiska glebowego do stanu przedrealizacyjnego oraz uzupełnienie ewentualnych ubytków mas ziemnych, powstałych w wyniku prowadzenia wykopów. Wszystkie zdemontowane elementy elektrowni słonecznej należy przekazać do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami odrębnymi. Okres eksploatacji elektrowni słonecznej wynosi około 25 lat.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1614 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Kaliszańskie PLH300044, oddalony o 5,5 km od przedsięwzięcia. Najbliżej położonym obszarem chronionym jest obszar chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”, oddalony od terenu inwestycji o 50 m. W celu ochrony istniejącej zieleni, bioróżnorodności, korytarze migracyjne średniej wielkości ssaków oraz ewentualnego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na krajobraz w

decyzji nałożono warunek aby na etapie realizacji inwestycji nie prowadzić wycinki drzew i krzewów. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Realizacja inwestycji nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie znacząco na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, las, zabudowa zagrodowa oraz w odległości do 1 km zbiorniki wodne.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren elektrowni pozostawiony będzie naturalnej sukcesji, a porastająca go roślinność będzie wykaszana. Nie wyklucza się także rolniczego użytkowania powierzchni. W celu ochrony ewentualnych ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia zbiorników wodnych nałożono w decyzji warunek koszenia terenu elektrowni poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli dotrzymać wskazany termin koszenia, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. Na etapie prowadzenia prac ziemnych w decyzji zobowiązano wnioskodawcę do regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt. W celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom nałożono w opinii warunek montażu ogrodzenia ażurowego, bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a powierzchnią ziemi. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. W porze nocnej nie przewiduje się ciągłego oświetlenia terenu elektrowni. Całość przedsięwzięcia podzielona zostanie na 6 sektorów. Granice podziałów między sektorami przebiegać będą wzdłuż istniejących dróg gruntowych, drogi wojewódzkiej oraz rowów melioracyjnych z pasami zadrzewień. Minimalna odległość pomiędzy ogrodzeniami sąsiadujących sektorów na działkach nr 35 i 38 będzie wynosić 7 m, co umożliwi przejście dla dużych zwierząt.

Planowana inwestycja znajduje się w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600042, charakteryzującym się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym, niezagrażonym nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto planowane przedsięwzięcie leży w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60002518649 – Gołaniecka Struga, o statusie naturalnej części wód, o aktualnie złym stanie, z planowanym do realizacji celem środowiskowym (tj. uzyskaniem dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego) do 2021 roku. Mając na względzie charakter i skalę przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się zagrożenia dla realizacji celów środowiskowych, określonych dla tych części w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia tut. Organ, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.) obwieszczeniem z dnia 6.03.2020 r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji, tj. po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jednak zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) uchylono art. 15 zzr, który stanowił, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres. W związku z powyższym obwieszczeniem z dnia 5.06.2020 r. ponownie zawiadomiono strony o wyznaczeniu nowego terminu na zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem niniejszej decyzji w terminie 7 dnia, licząc w/w termin po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Powyższe obwieszczenie zostało podane do wiadomości stron poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wągrowiec w terminie od 5.06.2020 r. do 22.06.2019 r. oraz poprzez wywieszone w miejscowości Kaliska w terminie od 9.06.2020 r. do 24.06.2020 r. oraz w miejscowości Tarnowo Pałuckie w terminie od 9.06.2020 r. do 1.07.2020 r. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, tut. Organ uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.).
2. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójty Gminy Wągrowiec, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.
2. Lokalizacja przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Wągrowiec
/-/ inż. Przemysław Majchrzak

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach,
3. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Poznaniu,
2. PPIS w Wągrowcu,
3. RZGW Wód Polskich w Poznaniu.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewid. 30/6, 33/9, 35, 38 obręb Kaliska oraz 10/3, 10/2, 10/1 obręb Tarnowo Pałuckie, gm. Wągrowiec i obejmuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN.

Powierzchnia działek, na których planowana jest lokalizacja inwestycji wynosi 185,94 ha, z czego pod farmę fotowoltaiczną przeznaczone zostanie do 120 ha.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się zainstalować od 125 000 do 500 000 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW, moc pojedynczego modułu od 200 W do 800 W. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie pod kątem 5-40 stopni. Konstrukcja wsporcza dla paneli będzie wykonana z kształtowników stalowych o niewielkich przekrojach zabezpieczonych przed korozją fabryczną ogniwową powłoką cynkową. Poszczególne panele zostaną połączone kablami układanymi pod panelami na konstrukcji wsporczej lub w rurkach osłonowych. Wysokość konstrukcji montażowej nie przekroczy 4 m n.p.t. Na terenie planowanej inwestycji przewiduje się posadowienie do czterdziestu kontenerowych stacji transformatorowych oraz stację GPO (Główny Punkt Odbiorczy) wyposażoną w sanitariat. Farma fotowoltaiczna podzielona będzie na 6 sektorów. Panele wyposażone zostaną w powłokę antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi olśniewania.

W planowanej stacji GPO będzie znajdował się sanitariat z którego ścieki socjalno-bytowe będą kierowane do bezodpływowego zbiornika, a następnie po jego zapełnieniu ścieki będą odbierane przez wyspecjalizowany podmiot. Wody opadowe i roztopowe będą infiltrować w grunt, w obrębie działek przeznaczonych pod inwestycję. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego transformatory posadowione zostaną w stacjach transformatorowych typu kontenerowego. Zastosowane zostaną transformatory żywiczne (suche) lub olejowe. W razie konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod transformatorami zostaną zamontowane szczelne misy, mogące zmagazynować całą objętość oleju.

