



Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
STWIERDZAM

bez uwag  
RZECZOSZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Ryszard Kamiński  
Nr upr. 366/98

21.02.2013

STAROSTWO POWIATOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Kościelna 15, tel. 67 268 05 54  
62-100 WĄGROWIEC

AB. 6740. 387. 2013

Załącznik do decyzji

24.08.2013

z dnia

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych  
zdradnych b. / z zastrzeżeniami

mgr inż. Andrzej Sobkowiak  
rzeczoznawca ds. spraw sanitarnohigienicznych  
nr uprawnień 8-BOS/2010 w zakresie  
budownictwa ogólnego i ochrony zdrowia  
60-104 Poznań, ul. Zwirowa 22/2  
tel. 61 2 306 137, 502 356 950

Data: 11.1.13

13.13

Rozprawy są z wykopaniem piwnic

RZUT PARTERU

- \* Docieplenie ścian zewnętrznych styropian EPS 70-040 gr.12 cm ( $U=0.27 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) oraz wełną mineralną gr. 15 cm. ( $U=0.26 \text{ W/m}^2\text{K}$ ).
- \* Winda wykonana z konstrukcji stalowej, obudowa ze szkła bezpiecznego.
- \* Zadaszenie nad tylnym wejściem ze szkła hartowanego na konstrukcji ze stali nierdzewnej.
- \* Dzwi zewnętrzne z ciepłego aluminium, drzwi wewnętrzne płytowe z wypełnieniem z płyty wiórowej.

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- OTWORY DO ZAMUROWANIA

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY

INWESTOR: GMINA WĄGROWIEC  
UL. CYSTERSKA 22, 62-100 WĄGROWIEC

ADRES INWESTYCJI: UL. CYSTERSKA 22  
62-100 WĄGROWIEC, DZ. NR 5516

BRONISŁAW PĘDZISZ  
PROJEKTANT UPR. PROJ. 153/75/Pw

mgr inż. ARTUR NOWAKOWSKI  
SPRAWDZAJĄCY - KONSTRUKCJA UPR. PROJ. UAN-8345/1140/90

mgr. inż. arch. PRZEMYSŁAW MATYSIAK  
SPRAWDZAJĄCY - ARCHITEKTURA UPR. PROJ. 56/97/Lo

SKALA 1:100 DATA: GRUDZIEŃ 2011 NR RYS. 8