



Poznań, dnia 20.11.2020 r.

Wójt Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oos, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 10.11.2020 r., znak: OŚM.6220.17.2020.OŚ2 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji prowadzonej pn.: „budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Kopaszyn 4) o łącznej mocy do 55 MW łącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 95, 96, 98, 99, 116, obręb Kopaszyn, gmina Wągrowiec”

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 16.11.2020 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 10.11.2020 r., znak: OŚM.6220.17.2020.OŚ2 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji prowadzonej pn.: „budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Kopaszyn 4) o łącznej mocy do 55 MW łącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 95, 96, 98, 99, 116, obręb Kopaszyn, gmina Wągrowiec”

Do ww. wystąpienia dołączono kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej k.i.p.) wraz z niezbędną dokumentacją oraz informacją, że działki inwestycyjne nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza co następuje.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o nr ewid.: 95, 96, 98, 99, 116, obręb Kopaszyn, gmina Wągrowiec powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie. Na chwilę obecną działki inwestycyjne są działkami niezabudowanymi – są to tereny upraw rolnych.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p., opisana inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 55 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Teren inwestycyjny będzie obejmował powierzchnię do 58 ha i będzie podzielony na dwie części – jedna obejmująca działki o nr

ewid. 99 i 116 o łącznej powierzchni do 35 ha oraz druga obejmująca działki o nr ewid. 95, 96 o łącznej powierzchni 23ha. Części te będą ogrodzone osobnym ogrodzeniem, gdzie odległość między ogrodzeniami będzie liczyła ok. 15 m. Zaznacza się, że działka o nr ewid. 98 jest drogą publiczną. Na terenie inwestycji planuje się wykonanie pasów zieleni z nasadzeń krzewów w miejscach, gdzie teren inwestycji leży w bliskim sąsiedztwie obszarów z możliwością zabudowy mieszkaniowej, tak, aby zminimalizować widoczność paneli fotowoltaicznych z tychże terenów.

Inwestor ma możliwość użycia transformatora olejowego lub żywicznego. W przypadku transformatora olejowego konieczne jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń, tj. szczelnej tacy mieszczącej min. 100% oleju. W przypadku transformatora żywicznego grunt jest zabezpieczony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń w przypadku awarii. Powstające wody opadowe z instalacji gruntowej będą rozprowadzone w sposób naturalny, swobodnym spływem na tereny gruntów należących do Inwestora.

Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p., teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy oś ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600042. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U Z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600042 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600042 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Jednocześnie przedsięwzięcie znajduje się w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60002518649 - Gołaniecka Struga. JCWP o kodzie PLRW60002518649 posiada status naturalnej części wód, ich stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego zostały określone jako zagrożone. Celem środowiskowym dla JCWP jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewniach JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Dyrektor
Arkadiusz Koza

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat; /669x7mmiqp/SkrytkaESP
2. aa – ZZŚ.