



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, 31 marca 2025 r.

ON-HK.903.51.2025

**Wójt Gminy
Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec**

**OKRESOWA OCENA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Publicznego
Kaliszany za rok 2024**

Na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zarządcę Wodociągu Publicznego Kaliszany – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A

**stwierdzam przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej
z Wodociągu Publicznego Kaliszany.**

W 2024 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pełnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zarządcę ww. wodociągu pobrano 32 próbki wody. Probki wody zostały pobrane w wyznaczonych punktach zgodności w ramach realizacji harmonogramu poboru próbek wody uzgodnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680 |
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

Analizy jakości wody dokonano w oparciu o informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wśród pobranych próbek wody zakwestionowano 10 próbek pobrane z sieci Wodociągu Publicznego Kaliszany ze względu na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° po 72h, bakterii grupy coli; parametrów fizykochemicznych, tj. żelaza i manganu.

Stwierdzone ww. przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi występowały krótkotrwale i nie stanowiły istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Wyjątek stanowiła sytuacja, gdzie stwierdzono ponadnormatywną zawartość parametru mikrobiologicznego – bakterii grupy coli. 25 lipca 2024 r. wydano decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności ze względu na konieczność ochrony zdrowia ludzkiego stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia ze względu na ww. przekroczenia. 5 sierpnia 2024 r. wydano decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji z 25 lipca 2024 r. z uwagi na jej bezprzedmiotowość (wyniki badań laboratoryjnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych nie wykazały przekroczeń). W okresie braku przydatności wody do spożycia zapewniono mieszkańcom zaopatrywanych miejscowości zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z uwagi na wystąpienie przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wydano 3 komunikaty w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: 25 lipca 2024 r. ze względu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego – liczby bakterii grupy coli (woda nieprzydatna do spożycia przez ludzi); 29 lipca 2024 r. ze względu na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych – ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C ±2°C po 72h, liczby bakterii grupy coli (woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu); 1 sierpnia 2024 r. wydano komunikat informujący, iż woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

W przypadku każdego przekroczenia Zarządzający wodociągiem podejmował natychmiastowe działania naprawcze zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzano wykonaniem badań laboratoryjnych.

W 2024 r. nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przekroczeń badanych parametrów. Pozostałe próbki wody zakresie zbadanych parametrów: organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniały wymagania określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W ocenie końcowej woda z Wodociągu Publicznego Kaliszany w 2024 r. spełniała wymagania określone w ww. rozporządzeniu w zakresie oznaczonych parametrów.

Podstawa prawna:

- art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *„o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”* (t. j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *„o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”* (t. j. z 15 maja 2024 r., Dz. U. z 2024 r. poz. 757);
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *„w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SAMITARNY
W WĄGROWCU

mgr inż. Dagmara Kłosowicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Wągrowiec za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

R.K.