



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, 31 marca 2025 r.

ON-HK.903.55.2025

**Wójt Gminy
Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec**

**OKRESOWA OCENA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu
Publicznego Żelice za rok 2024**

Na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zarządcę Wodociągu Publicznego Żelice – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A

**stwierdzam przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej
z Wodociągu Publicznego Żelice.**

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680 |
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

W 2024 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pełnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zarządcę ww. wodociągu pobrano 73 próbki wody. Próbki wody zostały pobrane w wyznaczonych punktach zgodności w ramach realizacji harmonogramu poboru próbek wody uzgodnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu.

Analizy jakości wody dokonano w oparciu o informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wśród pobranych próbek wody zakwestionowano 57 próbek pobranych z sieci Wodociągu Publicznego Żelice ze względu na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° po 72h, bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych; parametrów organoleptycznych tj. barwy, mętności, smaku i zapachu oraz parametrów fizykochemicznych, tj. żelaza i manganu.

Stwierdzone ww. przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów (z wyjątkiem parametru organoleptycznego – barwy) w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi występowały krótkotrwale i nie stanowiły istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wystąpienie przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych wydano 4 komunikaty w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: 20 czerwca 2024 r. ze względu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego – liczby bakterii grupy coli (woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu); 5 lipca 2024 r. ze względu na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych – ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C ±2°C po 72h, liczby bakterii grupy coli, parametrów fizykochemicznych – manganu i żelaza oraz parametrów organoleptycznych – mętności i zapachu (woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu); 12 lipca 2024 r. ze względu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego – ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C

±2°C po 72h (woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu); 19 lipca 2024 r. ze względu na przekroczenie parametrów organoleptycznych – mętności i barwy (woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze).

8 sierpnia 2024 r. wydano decyzję warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Publicznego Żelice obowiązującą do 30 listopada 2024 r. określającą, ze względu na podwyższoną wartość parametru organoleptycznego - barwy, dopuszczalną wartość tego parametru na poziomie nie przekraczającym 30 mg/lPt. Warunki decyzji warunkowej zostały wykonane w całości w określonym terminie.

W przypadku każdego przekroczenia Zarządzający wodociągiem podejmował natychmiastowe działania naprawcze zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzano wykonaniem badań laboratoryjnych.

W 2024 r. nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przekroczeń badanych parametrów, z wyjątkiem parametru organoleptycznego – barwy.

Pozostałe próbki wody

w zakresie zbadanych parametrów: organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniały wymagania określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W ocenie końcowej woda z Wodociągu Publicznego Żelice w 2024 r. spełniała wymagania określone w ww. rozporządzeniu w zakresie oznaczonych parametrów.

Podstawa prawna:

- art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (t. j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (t. j. z 15 maja 2024 r., Dz. U. z 2024 r. poz. 757);

- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SAMITARNY
W WĄGROWCU

mgr inż. Dagmara Kłosowicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Wągrowiec za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

R.K.