



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, 8 września 2025 r.

ON-HK.9020.150.2025

**Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wągrowcu
ul. Janowiecka 98A
62-100 Wągrowiec**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnych pobranych próbek wody 3 czerwca 2025 r; 5 czerwca 2025 r; 10 czerwca 2025 r; 15 sierpnia 2025; w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej po przeprowadzonych działaniach naprawczych z Wodociągu Publicznego Żelice stwierdzam, że:

woda przydatna do spożycia.

Z posiadanych sprawozdań badań jakości wody wynika, iż przekroczone zostały parametry: organoleptyczny – tj. barwy w ilości 20mgPt/l (dopuszczalna wartość parametru – 15mgPt/l), parametry mikrobiologiczne tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 264jtk/1ml, >300jtk/1ml (dopuszczalna wartość parametru – 200jtk/1ml) oraz liczby

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680 |
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

bakterii grupy coli w ilości 1jtk/100ml (dopuszczalna wartość parametru – 0jtk/100ml). Wyniki pozostałych badanych parametrów nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze. Ponowne badania pobranych próbek wody nie wykazały przekroczeń badanych parametrów.

Sprawozdanie z badań:

- sprawozdanie z badań nr 746/W/25 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego 64-920 Piła z 6 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Żelice 11 – kran w kuchni,
- sprawozdanie z badań nr 747/W/25 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego 64-920 Piła z 5 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Józefowo 6A – kran w kuchni,
- uzupełnienie do sprawozdania z badań nr 747/W/25 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego 64-920 Piła z 6 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Józefowo 6A – kran w kuchni,
- sprawozdanie z badań nr 760/W/25 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego 64-920 Piła z 7 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Józefowo 7 – kran w kuchni,
- sprawozdanie z badań nr 759/W/25 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego 64-920 Piła z 7 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Żelice 11 – kran w kuchni,
- sprawozdanie z badań nr 758/W/25 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego 64-920 Piła z 7 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – SUW Żelice,
- sprawozdanie z badań nr 757/W/25 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego 64-920 Piła z 7 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Żelice 55 – kran w pomieszczeniu porządkowym,

- sprawozdanie z badań nr 756/W/25 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego 64-920 Piła z 7 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Sarbka 5 – kran w kuchni,
- uzupełnienie do sprawozdania z badań nr 760/W/25 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego 64-920 Piła z 8 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Józefowo 7 – kran w kuchni,
- uzupełnienie do sprawozdania z badań nr 759/W/25 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego 64-920 Piła z 8 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Żelice 11 – kran w kuchni,
- uzupełnienie do sprawozdania z badań nr 758/W/25 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego 64-920 Piła z 8 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – SUW Żelice,
- uzupełnienie do sprawozdania z badań nr 757/W/25 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego 64-920 Piła z 8 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Żelice 55 – kran w pomieszczeniu porządkowym,
- uzupełnienie do sprawozdania z badań nr 756/W/25 Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, al. Wojska Polskiego 64-920 Piła z 8 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Sarbka 5 – kran w kuchni,
- sprawozdanie z badań nr N/2268/2025 Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań, Laboratorium Aparatury Specjalnej ul. Libelta 36, 61-707 Poznań z 13 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Józefowo 6A – kran w kuchni,
- raport z badań nr 49114/LB/2025 Laboratorium Usługowo-Badawcze Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. Piła ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z 16 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci - Józefowo 7;
- raport z badań nr 49112/LB/2025 Laboratorium Usługowo-Badawcze Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. Piła ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z 16 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Żelice 11;

- raport z badań nr 49113/LB/2025 Laboratorium Usługowo-Badawcze Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. Piła ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z 16 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Sarbka 5;
- raport z badań nr 49098/LB/2025 Laboratorium Usługowo-Badawcze Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. Piła ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z 16 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Żelice 4;
- raport z badań nr 49111/LB/2025 Laboratorium Usługowo-Badawcze Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. Piła ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z 16 czerwca 2025 r. próbki wody z sieci – Żelice 55;
- raport z badań nr 49110/LB/2025 Laboratorium Usługowo-Badawcze Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. Piła ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z 16 czerwca 2025 r. próbki wody z SUW Żelice;
- raport z badań nr 70426/LB/2025 Laboratorium Usługowo-Badawcze Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. Piła ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z 21 sierpnia 2025 r. próbki wody z sieci – Sarbka 6;
- raport z badań nr 70425/LB/2025 Laboratorium Usługowo-Badawcze Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. Piła ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z 21 sierpnia 2025 r. próbki wody z sieci – Józefowo 6;
- raport z badań nr 70423/LB/2025 Laboratorium Usługowo-Badawcze Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. Piła ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z 21 sierpnia 2025 r. próbki wody z sieci – Żelice 55;
- raport z badań nr 70421/LB/2025 Laboratorium Usługowo-Badawcze Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. Piła ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z 21 sierpnia 2025 r. próbki wody z sieci – Żelice 4;
- raport z badań nr 70831/LB/2025 Laboratorium Usługowo-Badawcze Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. Piła ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z 22 sierpnia 2025 r. próbki wody z SUW Żelice;

Podstawa prawna:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (t. j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 poz. 416),
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W WĄGROWCU

mgr inż. Dagmara Kłosowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Sprawozdania z badań

Otrzymują:

1. Adresat za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Wągrowiec za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
2. Starostwo Powiatowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

R.K.