

Czerwińsk nad Wisłą dn. 05.10.2017 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Modernizacja i remont Stacji Uzdatniania Wody w Nieborzynie”

Stosownie do art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), Zamawiający udziela odpowiedzi na zgłoszone przez wykonawcę zapytania:

Pytanie 1 Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie PLC oraz systemu SCADA firmy Siemens z osobnym stanowiskiem wizualizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tylko rozwiązania zgodne z dokumentacją projektową a jednocześnie informuje że eksploatator sieci tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiada już system monitoringu HydroScada na trzech istniejących obiektach, który należy rozbudować o kolejny obiekt SUW.

WOJT GMINY

Marcin Gortat