

33.	Wywietrznik dachowy typu WLO-160 na podstawie dachowej
32.	Nawiew kratką z żaluzją w drzwiach 18x25cm
31.	Nawiew kratka 14x14cm
30.	Wylot spalin DN80
29.	Agregat prądotwórczy
28.	Zawór antyskażeniowy typu EA PN 10 DN 100
27.	Wywietrzak cylindryczny Ø100 na podstawie dachowej
26.	Wywietrzak cylindryczny Ø200 na podstawie dachowej
25.	Izolator przepływów zwrotnych HA216 DN20 na przyłącze do węża
24.	Siatka stalowa ochronna przeciwko gryzoniom
23.	WC z dolnopłukiem
22.	Umywalka z baterią i przepływowym elektrycznym ogrzewaczem wody 3,5kW
21.	Prysznic bezpieczeństwa z płuczką do oczu
20.	Wentylator osiowy DN200
19.	Grzejnik elektryczny 1 kW
18.	Grzejnik elektryczny 2 kW
17.	Osuszacz powierza AMB 50/0,85 kW
16.	Pobór próbek wody
15.	Zbiornik kontrolno-pomiarowy
14.	Rozdzielnia pneumatyczna
13.	Rozdzielnia technologiczna 1,0kW
12.	Rozdzielnia zestawu hydroforowego
11.	Rozdzielnia główna
10.	Zestaw dozowania ługu sodowego
9.	Zestaw chloratora
8.	Przepływomierz elektromagnetyczny SIEMENS DN100
7.	Wodomierz MW DN125 NKO
6.	Wodomierz MW DN100 NKO
5.	Zestaw hydroforowy ZH ICL/MP 4.15.4/4,0kW + TP 125-130/4/5,5kW
4.	Zestaw sprężarki KCT401-250ST
3.	Zestaw dmuchawy DIC-83H/5,5kW
2.	Zestaw filtracyjny FIC/106/6126
1.	Zestaw aeracji AIC 1000
Lp.	**Element:**

"BR PROJEKT" Błażej Rogulski
02-784 Warszawa, ul. Sosnowskiego 1/56

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WYCHODŹCU, gm. CZERWIŃSK NAD WISŁĄ (dz. nr 78/2 i 78/5)

Inwestor:
GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
ul. Władysława Jagiełły 16
09-150 Czerwińsk nad Wisłą

TYTUŁ RYSUNKU:
Instalacja kanalizacyjna w budynku SUW

Faza oprac.: Proj. Bud.

Skala: 1:50

Funkcja:	Imię i nazwisko	Upr. nr	Branża	Podpis:	Nr rys.:
Projektant:	inż. Arkadiusz Malik	LUB/0048/PWOS/08	sanitarna		5
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Gliński	MAZ/0059/POOS/12	sanitarna		Data wyk.: 11.2016