

Czerwińsk nad Wisłą, dnia 04.12.2020 r.

UMiG.II.271.12.AK.2020

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego p.n.
„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie”

Stosownie do art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na zgłoszone przez wykonawcę zapytania:

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego p.n.
„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie”

Pytanie 1

Jaka jest wielkość kotła i zasobnika wody?

Odpowiedź:

Kocioł o znamionowej mocy cieplnej $Q = 157 \text{ kW}$, wymiennik emaliowany o pojemności 500 l.

Pytanie 2

Jaka jest wielkość zbiorników na olej.

Odpowiedź:

3 zbiorniki po 2000 l z kompletem uzbrojenia.

Pytanie 3

Jaka jest odległość zbiornika na nieczystości ?

Odpowiedź:

Zgodnie z PZT branży sanitarnej.

Pytanie 4

Jaka jest wielkość i długość rurażu do wody i c.w,u?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem i przedmiarami branży sanitarnej.

Pytanie 5

Jaka jest ilość i wielkość grzejników?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem i przedmiarami branży sanitarnej.

Pytanie 6

Ile jest łazienek- prysznic, umywalek. ustępów itd.?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem i przedmiarami branży sanitarnej.

Pytanie 7

Co jest przewidziane pod względem wentylacji nawiewno-wywiewnej i jak zaprojektowane są kanały wentylacyjne w posadzce sali gimnastycznej?

Odpowiedź:

Wentylacja nawiewno-wywiewna oraz kanały wentylacyjne w posadzce sali gimnastycznej zgodnie z projektem i przedmiarem branży sanitarnej oraz projektem i przedmiarem branży budowlanej.

Pytanie 8

Co przewidział Zamawiający pod względem obudów grzejników

Odpowiedź:

Nie przewidziano obudów grzejników.

Pytanie 9

Czy są nagrzewnice?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10

Ile jest obiegów grzewczych?

Odpowiedź:

Są 2 obiegi grzewcze.

Jednocześnie zmienia się termin składania ofert na dzień 18.12.2020 r. godz. 09:30

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Czerwiński nad Wisłą

Marcin Gortat